

ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie

**Departament Zakupów**

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
tel. 22 106 80 39  
mateusz.litwinczuk@pgnig.pl

**Do Wykonawców**

Nasz znak: DZ.ZB.99-11.2023

Warszawa, 28.11.2023 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „**Zaprojektowanie i dostawa i montaż układów ochrony katodowej dla gazociągów: DN200 Tarchały -Odolanów oraz DN 500 Garki – Bartniki**”, numer postępowania: **NP/PGNG/23/1281/OO/EH**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 1**

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółki Akcyjnej informuję, że na podstawie § 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, zwana dalej „Instrukcja”, poniżej udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, a także o ile wskazano w treści niniejszego pisma działając na podstawie § 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Proszę o wskazanie rodzaju izolacji zewnętrznej gazociągu DN200 Tarchały -Odolanów oraz DN500 Garki – Bartniki.

**Wyjaśnienie 1**

Zamawiający informuje, że zastosowana jest izolacja bitumiczna.

**Pytanie 2**

Proszę o informację czy gazociąg DN200 oraz D500 jest obustronnie wydzielony monoblokami lub izolującymi złączami kołnierzowymi.

**Wyjaśnienie 2**

Zamawiający informuje, że gazociągi mają zamontowane monobloki.

**Pytanie 3**

Proszę o informację czy jest znana jednostkowa rezystancja przejścia gazociągu DN200 oraz DN500.

**Wyjaśnienie 3**

Zamawiający nie posiada przedmiotowych danych.

**Pytanie 4**

Proszę o informację o roku budowy gazociągu DN200 i DN500.

**Wyjaśnienie 4**

Zamawiający informuje, że:

- DN 200 Tarchały rok budowy – 1974 r.;
- DN 500 Bartniki rok budowy – 1973 r.

**Pytanie 5**

Czy oba gazociągi posiadały historycznie ochronę katodową?

**Wyjaśnienie 5**

Zamawiający informuje, że w latach ubiegłych była stosowana ochrona katodowa poprzez mostkowanie.

**Pytanie 6**

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca to proszę o przesłanie ostatniego raportu z przeglądu instalacji ochrony katodowej dla gazociągów DN200 i DN500

**Wyjaśnienie 6**

Zamawiający w załączeniu do przedmiotowego pisma, przekazuje raport.

**Pytanie 7**

Czy gazociągi posiadają punkty pomiarowe zlokalizowane na trasie? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca to proszę o podanie ich ilości w podziale na oba gazociągi.

**Wyjaśnienie 7**

Zamawiający informuje, że:

- DN 200 Tarchały 8 punktów;
- DN 500 Bartniki 9 punktów.

**Pytanie 8**

Proszę o informację jakie aktualne są stosowane moduły telemetryczne u Państwa w Oddziale.

**Wyjaśnienie 8**

Zamawiający informuje, że aktualnie stosowane moduły telemetryczne to Telcorr 3, których na ww. gazociągach nie zamontowano.

**Pytanie 9**

Proszę o informację jakie aktualne są stosowane urządzenia polaryzujące u Państwa w Oddziale, jeżeli weźmie się pod uwagę nowe realizacje.

**Wyjaśnienie 9**

Zamawiający informuje, że aktualnie stosowane urządzenia polaryzujące to MSOK – 2 prod. Atrem.

**Pytanie 10**

Czy na trasie obu gazociągów znajdują się obiekty na których występuje zasilanie elektroenergetyczne?

**Wyjaśnienie 10**

Zamawiający nie posiada przedmiotowych danych.

**Pytanie 11**

Czy w miejscach początku trasy i końca trasy obu gazociągów występujące obiekty technologiczne posiadają zasilanie elektroenergetyczne?

**Wyjaśnienie 11**

Zamawiający informuje, że występujące obiekty technologiczne posiadające zasilanie elektroenergetyczne to:

- Początki tras:
  - Odolanów własność Oddziału w Odolanowie.
- Końce tras:
  - DN 200 Tarchały Kopalnia Gazu Tarchały - własność Oddziału w Zielonej Górze;
  - DN 500 Bartniki – własność OGP GAZ-SYSTEM SA.

### **Pytanie 12**

Jeżeli na pytanie nr 11 i 12 jest przynajmniej jedna odpowiedź twierdząca, to czy do występującego zasilania elektroenergetycznego możliwe byłoby przyłączenie projektowanych stacji katodowych?

### **Wyjaśnienie 12**

Zamawiający informuje, że konieczny jest projekt oraz uzgodnienia z właścicielami obiektów w Tarchałach i Bartnikach (pytanie 11).

### **Pytanie 13**

Prosimy o podanie czy na trasie gazociągu operator posiada uregulowany stan prawny? Jeśli tak to w jakiej formule prawnej (uprzejmie prosimy odnieść się zarówno do części liniowej jak i obiektowej).

### **Wyjaśnienie 13**

Zamawiający informuje, że:

- Tylko początki tras obu gazociągów to własność ORLEN SA Oddział PGNIG w Odolanowie
- Końce tras – jak w pytaniu 11.

### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie innych uziomów anodowych (np. płytkich lub półgłębokich)?

### **Wyjaśnienie 14**

Zamawiający dopuszcza wyłącznie uziom głęboki. Nie dopuszcza innych rodzajów uziomów.

W związku z powyższymi odpowiedziami, na podstawie § 24 ust. 9 Instrukcji **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2023 r. godzina 11.00.** Jednocześnie Zamawiający informuje, że na pozostałe pytania odpowiedzi zostaną udzielone w późniejszym terminie.

#### **Załączniki:**

- 1) Raport z przeglądu punktów pomiarów – w związku z odpowiedzią na Pytanie 6.

