

ORLEN Spółka Akcyjna - Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie

Departament Zakupów

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

tel. 22 106 44 48

przemyslaw.oleszczyk@pgnig.pl

Do Wykonawców

Warszawa, 20.09.2024 r.

Nasz znak: DZ.ZB.70-9.2024

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. Remont dachu budynku gospodarczo-warsztatowego na nieruchomości w Świdnicy przy ul. Wrocławskiej 10, numer postępowania: NP/PGNG/24/0861/CS/LB.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółki Akcyjnej informuję, że na podstawie § 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, zwana dalej „Instrukcja”, poniżej udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, a także o ile wskazano w treści niniejszego pisma działając na podstawie § 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Proszę o dokładny zakres remontu kominów i wywiewek ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia pozycja 14 jest mowa tylko o czapach kominowych ,a w pozycja z 17 załącznika nr 7 jest 1 komplet ,proszę o sprecyzowanie ilości

Wyjaśnienie 1

W uzupełnieniu do pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia wyjaśniamy, że w zakres remontu kominów wchodzi: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i pęknięć, zaimpregnowanie powierzchni, pomalowanie wierzchni wodoodporną farbą przezroczystą o właściwościach samooczyszczających, wymiana wywiewek na nowe. Wskazany komplet w formularzu cenowym dotyczy 6 kominów (obszar oznaczony w pkt. 11 OPZ bez dużego komina na przybudówce, który stanowi odrębną budowlę).

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860

NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

www.pgnig.pl

Pytanie 2

Opis zadania punkt 16. zakłada wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej na nowe o równoważnych parametrach technicznych (zaimpregnowane i zabezpieczone przed korozją biologiczną i zabezpieczone ppoż.), lecz brak takiej pozycji w załączniku nr 7 ,proszę o wyjaśnienie czy jest to w zakresie umownym jeśli tak to proszę podać ilości.

Wyjaśnienie 2

W odpowiedzi na pytanie odnośnie pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia wyjaśniamy, że wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej stanowi zakres opcjonalny, który należy wycenić w formularzu cenowym. Cena jednostkowa będzie stanowić podstawę do wyliczenia zakresu prac.

Pytanie 3

Opis Przedmiotu zamówienia przewiduje w punkcie 13 Wymiana pasów nadrynnowych i obróbek gzymsów pod rynną ? blacha tytan-cynk grubości min 0,7 mm; do takiej czynności należy rozebrać pokrycie z papy o szerokości min 50 cm następnie wykonać nowe pokrycie dachowe ,przedmiar robót tego nie przewiduje ,proszę o informację czy taką czynność przyjąć w pozycji nr 21 oraz proszę o podanie szerokości rozbiórki papy oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego w miejscach wymiany pasów nadrynnowych (mowa o miejscach poza obszarem wymiany pełnego pokrycia dachowego)

Wyjaśnienie 3

Wskazane czynności rozbiórkowe ujęte zostały w kosztorysie w pozycji 8 „Demontaż, rozbiórka i utylizacja elementów niezbędnych do realizacji”, czynności dotyczące wymiany pasów nadrynnowych i obróbek gzymsów pod rynną ujęte zostały w kosztorysie, w pozycji 22 „Wymiana rynien, pasów nadrynnowych, systemu mocującego, elem. towarzyszących”.

W miejscach „poza obszarem wymiany pełnego pokrycia dachowego” należy przyjąć pas demontowanej papy o szerokości minimum 30 cm na powierzchni dachu, nowe pokrycie wykonać z minimum 10 cm zakładem na istniejącej papie.

Pytanie 4

Opis zadania jak i załącznik nr 7 przewiduje krycie remontowanego dachu w systemie dwuwarstwowym ,proszę o potwierdzenie tego systemu.

Wyjaśnienie 4

Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 7.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający dokonał zmiany treści następujących dokumentów, wchodzących w skład dokumentacji postępowania:

- Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty, poprzez podział wynagrodzenia na opcjonalne i podstawowe;
- Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, poprzez zmianę brzmienia pkt. 14 i 16;

- Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt Umowy, poprzez rozdzielenie przedmiotu umowy na: zamówienie podstawowe oraz zamówienie opcjonalne dla możliwości określenia i wymiany zniszczonych elementów więźby dachowej;
- Załącznika nr 7 do SWZ – Formularz cenowy, poprzez wprowadzenie w jego treści do wyceny zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego;

Zamawiający informuje, ponadto że zmienia termin składania i otwarcia ofert, w związku z powyższym pkt 22.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

22.1. Ofertę w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) Wykonawca składa za pośrednictwem Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami dostępnego na stronie <http://www.przetargi.pgnig.pl> przed upływem terminu składania ofert, **tj. do dnia 26.09.2024 r. do godz. 11:00**

Załączniki:

- SWZ po zmianach, wraz z Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty;
- Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt Umowy;
- Załącznika nr 7 do SWZ – Formularz cenowy.

Sporządził: Przemysław Oleszczyk