

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

---

Nazwa zadania:

**„Przegląd okresowy sprężarki gazu ROW300 po 8000 godzin pracy”**

**I. Przedmiot zamówienia:**

Zakres okresowego przeglądu sprężarki ROW300:

- dobór i dostawa oleju i nw. kompletu części wg. DTR
- wymiana oleju i filtra oleju z uszczelnieniami
- wymiana wkładu separatora oleju z uszczelnieniami
- wymiana zestawu serwisowego zaworu regulacyjnego ssania
- wymiana zestawu serwisowego zaworu minimalnego ciśnienia
- mycie urządzenia
- badania i pomiary elektryczne w tym co najmniej:
  - pomiar rezystancji izolacji kabli
  - badanie techniczne łączników n/n
  - pomiar silnika elektrycznego
  - badanie ochrony przeciwporażeniowej
- ocena stanu technicznego silnika przeciwwybuchowego
- ciągłość przewodu ochronnego
- ruch próbny (okres pracy i wydajność zostaną dostosowane do możliwości ruchowych na instalacji Zamawiającego)
- usunięcie ewentualnych nieszczelności
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: wykaz użytych części, protokoły z badań, gwarancję, wytyczne dalszej eksploatacji, protokół szczelności i oświadczenie gotowości przekazania do ruchu po przeglądzie.

**II. Termin realizacji usługi: 30 grudzień 2024 r**

**III. Warunki realizacji usługi:**

1. Wykonawca zapewnia wszystkie urządzenia, materiały i narzędzia niezbędne do wykonania usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zawartych w Ogólnych Zasadach Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców.
3. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi, obowiązującymi na terenie Oddziału, pracownicy Wykonawcy realizujący zadanie, w przypadku prac powyżej 3-dni roboczych przejdą szkolenie BHP i ppoż. w zakresie zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia prac.
4. Prace zasadnicze będą wykonywane na Polecenie pisemne wykonania pracy szczególnie niebezpiecznej, zgodnie z przepisami oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego. Wykonawca opracuje oraz dostarczy instrukcję technologiczną prowadzenia robót oraz analizę bezpieczeństwa pracy do polecenia wykonania pracy szczególnie niebezpiecznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac (wzory dokumentów dostarczy Zamawiający).
5. Podczas realizacji zadania Wykonawca musi zapewnić stały i bezpieczny dostęp pracownikom Zamawiającego do urządzeń znajdujących się w obszarze prowadzonych prac, jak również do ścisłego współdziałania z użytkownikiem obiektu w zakresie ochrony ludzi i mienia.
6. Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi gotowość do przeprowadzenia ruchu próbnego, a Zamawiający wyznaczy termin odpowiadający każdej ze stron.
7. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia ruchu próbnego jest przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia przynajmniej przez pierwsze 30 minut ruchu próbnego. Wszystkie ewentualnie stwierdzone usterki muszą zostać usunięte bezzwłocznie.

Sporządził: Bartosz Kozłowski

