

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługa legalizacji przeliczników wraz z czynnością demontaż/montaż

Zadanie nr 1: Legalizacja przeliczników firmy Plum wraz z usługą demontażu/montażu – 38 szt.

Zadanie nr 2: Legalizacja przeliczników firmy Common wraz z usługą demontażu/montażu – 26 szt.

1. Zakres usług

A. Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) Dokonania czynności przygotowawczych do realizacji zleceń.
- 2) Przekazania Wykonawcy zlecenia wykonania prac.
- 3) Umożliwienie Wykonawcy dokonania zleconych prac.

B. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Dokonania demontażu legalizowanego przelicznika i montażu przelicznika serwisowego na wskazanym przez Zamawiającego układzie pomiarowym.
- 2) Wysłanie do producenta celem dokonania czynności serwisowych i legalizacyjnych.
- 3) Dokonania demontażu przelicznika serwisowego i montażu przelicznika po legalizacji na wskazanym przez Zamawiającego układzie pomiarowym.

2. Demontaż i montaż przeliczników

A. W ramach realizacji zadania Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) dokonania czynności przygotowawczych do realizacji usługi. Zakres tych czynności uzależniony jest od charakteru układu pomiarowego, na którym wykonane zostaną prace, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych oraz uzgodnień pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą,
- 2) przekazania zlecenia wykonania prac wraz ze wskazaniem miejsca i uzgodnionego terminu wykonania robót,
- 3) udostępnienia układu pomiarowego do wykonania prac zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą.

B. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Dokonania demontażu przelicznika przeznaczonego do legalizacji i montażu przelicznika serwisowego.
- 2) Zaprogramowania przelicznika serwisowego zgodnie z liczydłem gazomierza oraz zgodnie z ustawieniami zdemontowanego przelicznika.
- 3) Sprawdzenia szczelności podłączenia rurek impulsowych.
- 4) Wysłanie do producenta celem dokonania czynności serwisowych i legalizacyjnych.

- 5) Dokonania demontażu przelicznika serwisowego i montażu zalegalizowanego przelicznika.
 - 6) Zaprogramowania przelicznika zgodnie z liczydłem gazomierza oraz zgodnie z ustawieniami zdemontowanego przelicznika.
 - 7) Sprawdzenia szczelności podłączenia rurek impulsowych.
- C. W ramach realizacji zadania Wykonawca:
- 1) Zapewnia zasoby ludzkie o odpowiednich kwalifikacjach niezbędne do wykonania wymian, które posiadają świadectwo kwalifikacji wynikające z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w następujących ilościach minimalnych:
 - dwie osoby na stanowisku Eksploatacja grupa 1 pkt. 2, 9,
 - dwie osoby na stanowisku Dozoru grupa 1 pkt. 2, 9,
 - dwie osoby na stanowisku Eksploatacja grupa 3 pkt. 4, 6, 10,
 - dwie osoby na stanowisku Dozoru grupa 3 pkt. 4, 6, 10.
 - 2) Zapewnia wszelkie narzędzia i materiały niezbędne do wykonania wymian.
 - 3) Zapewnia przeliczniki serwisowe niezbędne do prowadzenia pomiarów na czas dokonywania czynności legalizacyjnych.
 - 4) Wszelkie koszty związane z realizacją prac określonych w pkt 1), 2) i 3) ponosi Wykonawca.
- D. Wszelkie prace na układach pomiarowych powinny być wykonywane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi PSG stanowiącymi **Zasady Prac Gazoniebezpiecznych** do specyfikacji technicznej.

3. Czynności serwisowe legalizacyjne

- A. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązany jest do:
- 1) Legalizacji przeliczników.
- B. Legalizacja przeliczników obejmuje:
- 1) legalizacja przeliczników zgodnie z wymogami prawnej kontroli metrologicznej,
 - 2) nałożenie cech legalizacyjnych zgodnie z wymogami prawnej kontroli metrologicznej,
 - 3) dostarczenie wszystkich wymaganych prawem dokumentów potwierdzających legalizację przeliczników, w szczególności złożenie świadectwa badań legalizacyjnych.
- C. Po legalizacji przeliczniki powinny spełniać wszystkie wymagania określone w przepisach i normach obowiązujących przy pomiarach paliw gazowych.
- D. Przeliczniki poddane ponownej legalizacji powinny zachować istniejący numer fabryczny. W przypadku konieczności zmiany numeru fabrycznego, Wykonawca sporządzi odpowiedni protokół zmiany numeru i dostarczy go wraz z przelicznikiem.
- E. Uszkodzone i wyeksploatowane elementy oraz podzespoły powinny zostać wymienione na oryginalne i fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się stosowania zamienników i części z odzysku.
- F. Przeliczniki po legalizacji powinny być skutecznie zabezpieczone przed ingerencją w mechanizmy wewnętrzne na czas transportu i magazynowania przed montażem.

- G. Punkty legalizacyjne przeliczników powinny posiadać decyzje, pozwolenia oraz certyfikaty na wykonywanie usługi legalizacji, o ile przepisy prawa będą tego wymagały.

4. Gwarancja

Okres gwarancji na utrzymanie przez zalegalizowane przeliczniki własności metrologicznych oraz na części zamienne do przeliczników wynosi co najmniej 12 miesięcy.

Załączniki:

- 1a. Wykaz punktów, w których zamontowane są przeliczniki firmy Plum wymagające legalizacji – dla Zadania nr 1.
1b. Wykaz punktów, w których zamontowane są przeliczniki firmy Common wymagające legalizacji – dla Zadania nr 2.