

## **Załącznik nr 1 do SWZ/ Umowy**

### **Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

(Uwaga: Załącznik do Umowy będzie zawierał opis tylko tych Zadań, których będzie dotyczyła Umowa)

#### **1. Przedmiot Umowy:**

##### **Dostawa przyłączy redukcyjnych:**

- Przyłącze redukcyjne S120 – 1000 szt. (Kształtka 1<sup>1/4</sup> cala żeliwna zabezpieczona farbą antykorozyjną umożliwiającą montaż gazomierza o rozstawie króćców 130 mm na instalacji gazowej w miejsce gazomierza o rozstawie króćców 250 mm nie powodująca obniżenia wysokości zamontowania gazomierza. Przeznaczona do łączenia gazomierzy miechowych zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750:2011P. Oferowane łączniki muszą posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytutu Nafty i Gazu).
2. Ilości wskazane w pkt. 1 powyżej są maksymalnymi szacunkowymi ilościami, które mogą być przedmiotem Zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy.
3. Wymagania dla osprzętu objętego Przedmiotem Umowy:
- osprzęt fabrycznie nowy, opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem oraz umożliwiający szybki rozładunek, identyfikację i przeliczenie,
  - osprzęt spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640), zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach;
  - osprzęt posiada deklarację zgodności wyrobu budowlanego lub ważny Certyfikat Bezpieczeństwa,
  - wyroby są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (znak europejskiej zgodności CE lub polski znak budowlany B lub równoważny – dla wyrobów podlegających takiemu oznaczeniu).