

Protokół nr.....

**z okresowej kontroli stanu technicznego i konserwacji kotłowni po sezonie**

Data wykonania kontroli .....

**Wykonawca:**.....

**Budynek – nazwa/adres:** .....

**Nazwa pomieszczenia/lokalu:** .....

**Kotły – typ  
model:**.....

**1. Zakres przeprowadzonych prac:**

**a) Czynności wymagane DTR:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- b) sprawdzenie systemów ochrony przeciwwybuchowej (centrala Gazex, zawory odcinające, detektory gazu);
- c) kontrola stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej od głównego zaworu odcinającego do urządzeń odbiorczych (jeśli dotyczy);
- d) sprawdzenie szczelności instalacji hydraulicznej w kotłowni;
- e) sprawdzenie szczelności instalacji paliwowej w magazynie paliwa i kotłowni;
- f) sprawdzenie stanu izolacji termicznej rurociągów;
- g) wykonanie regulacji i konserwacji urządzeń w sposób gwarantujący ich prawidłowe wyłączenie na sezon letni;
- h) czyszczenie filtrów;
- i) sprawdzenie zaworu antyskażeniowego na przyłączy wodnym;

**2. Uwagi i zalecenie pokontrolne:**

.....  
.....  
.....

**Instalacje sprawne/niesprawne i nadają się/nie nadają się do eksploatacji**

  .....  ..... imię, nazwisko oraz nr uprawnień	  .....  ..... Czytelny podpis oraz pieczęć
  .....  ..... imię, nazwisko oraz nr uprawnień	  .....  ..... Czytelny podpis oraz pieczęć

Data dostarczenia oryginału protokołu.....