

Protokół nr.....

z okresowej kontroli stanu technicznego i konserwacji kotłowni przed sezonem

Data wykonania kontroli

Wykonawca:

Budynek – nazwa/adres:

Nazwa pomieszczenia/lokalu:

Kotły – typ

model:.....

1. Zakres przeprowadzonych prac:

- a) przegląd i regulację palników oraz automatyki;
- b) wykonanie analizy spalin;
- c) przegląd i konserwację zaworów regulacyjnych i siłowników;
- d) sprawdzenie czujników temperatury;
- e) sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa;
- f) sprawdzenie systemów ochrony przeciwwybuchowej (centrala Gazex, zawory odcinające, detektory gazu);
- g) kontrola stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej od głównego zaworu odcinającego do urządzeń odbiorczych;
- h) sprawdzenie szczelności instalacji hydraulicznej w kotłowni;
- i) sprawdzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kotłowni i układu odprowadzenia spalin;
- j) sprawdzenie szczelności instalacji paliwowej w magazynie paliwa i kotłowni;
- k) sprawdzenie działania pomp;
- l) czyszczenie filtrów;
- m) sprawdzenie stanu izolacji termicznej rurociągów;
- n) przegląd układów zabezpieczeń elektrycznych;
- o) przegląd rozruchowy instalacji c.o. poza kotłownią, sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o. i odpowietrzenie;
- p) wykonanie regulacji i konserwacji urządzeń w sposób gwarantujący ich prawidłowe i ekonomiczne funkcjonowanie

2. Uwagi i zalecenie pokontrolne:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
Instalacje sprawne/niesprawne i nadają się/nie nadają się do eksploatacji

 imię, nazwisko oraz nr uprawnień	 Czytelny podpis oraz pieczęć
 imię, nazwisko oraz nr uprawnień	 Czytelny podpis oraz pieczęć

Data dostarczenia oryginału protokołu.....