



**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

<b>NR SPRAWY:</b>	
<b>ZAMAWIAJĄCY:</b> PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa Zakład Linii Kolejowych w Łodzi ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź	

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia:** „Świadczenie usługi serwisowo – konserwacyjnej oraz napraw klimatyzatorów zabudowanych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi”

**Zamawiający:** PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi

**Rodzaj zamówienia:** Usługi

**Kod CPV:** 42500000-1 – urządzenia chłodzące i wentylacyjne

**AKCEPTUJE**

Działu Automatyki i Telekomunikacji

18.09.2016

Ignisław Szlach

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Daria Kocemba

tel. kom. +48 42 205 53 52

## Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć.....	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia .....	3
3. Miejsce realizacji zamówienia.....	3
4. Harmonogram realizacji zamówienia .....	3
5. Specyfikacja techniczna .....	3
6. Wymagania prawne .....	4
7. Załączniki.....	4

# 1. Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź.

## 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Świadczenie usługi serwisowo – konserwacyjnej oraz napraw klimatyzatorów zabudowanych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi.

Lokalizacja klimatyzatorów ujętych do przeglądów i ewentualnych napraw ujęta jest w **Załączniku nr 1 do OPZ**.

## 3. Miejsce realizacji zamówienia

Teren Sekcji Eksploatacji Koluszek, 95-040 Koluszek, ul. Wojska Polskiego 1.

Teren Sekcji Eksploatacji Łódź, al. Włókniarzy 201, 90-767 Łódź,

Teren Sekcji Zduńska Wola Karsznice, ul. Karsznicka 62, 98-220 Zduńska Wola

## 4. Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania przez okres 36 miesięcy. Pierwszy przegląd wraz z konserwacją urządzeń odbędzie się w ciągu miesiąca po podpisaniu Umowy, natomiast pozostałe przeprowadzone będą 2 razy w roku w miesiącach:

- a) przegląd jesienny: wrzesień – październik,
- b) przegląd wiosenny: kwiecień – maj.

## 5. Specyfikacja techniczna

- 1. Wykonanie przeglądów wraz z prowadzeniem konserwacji.
- 2. Każdy klimatyzator po wykonanym przeglądzie będzie oklejony naklejką z Logo Firmy wykonującej przegląd oraz datą jego wykonania.
- 3. Montaż i demontaż urządzenia na odrębne dodatkowe zgłoszenie Zamawiającego.
- 4. Naprawy awaryjne na zgłoszenie stanowiące załącznik do umowy.
- 5. Odbiór wykonanej usługi na podstawie protokołu odbioru. Dopuszcza się wzór protokołu Wykonawcy.
- 6. Wykonawca musi posiadać autoryzację na urządzenia split następujących producentów:
  - Rotenso,
  - Hisense
  - ANDE
  - GREE
  - Midea
  - LG
  - Airwell
  - Samsung

7. Wykonawca musi posiadać certyfikat w zakresie montażu i serwisu urządzeń RVF Rotenso.
8. Typy klimatyzatorów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi:
  - Rotenso,
  - Hisense
  - ANDE
  - GREE
  - Midea
  - LG
  - Airwell
  - Samsung
  - Haier
  - Mitsubishi
  - NOXA
  - Hitachi
  - Kaisai
  - Vailant
  - Fuji
  - MDV
  - Daikin
  - Sinclair
  - York
  - Zibro
  - Saunier Duval

## 6. Wymagania prawne

- a) Przestrzeganie zasad i przepisów stosowanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- b) Przestrzeganie Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – IBH-105.
- c) Zapoznanie się z dokumentem „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-lbi-1a”
- d) Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie do świadczenia przedmiotowej usługi.

Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa>

## 7. Załączniki

1. Lokalizacja klimatyzatorów