

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko
ds. Zaplecza Technicznego, Ratownictwa
i Ochrony Ppoż.
ul. Rejowska 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. + 48 41 278 45 33
tel. kom. + 48 571 336 328
krzysztof.franczyk@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Skarżysko-Kamienna, 31.03.2025 r.

PZ.292.555.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wymiana instalacji ppoż. w kontenerach dSAT zbudowanych na linii nr 4.

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej
ul. Rejowska 29, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Rodzaj zamówienia:

Usługa

Kod CPV:

31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe

50413200-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

AKCEPTUJĘ

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych


Zbigniew Wolski

(Data, podpis Kierującego jednostką organizacyjną)

31.03.25.

Opracował:

Krzysztof Franczyk

tel. +48 41 278 45 33

tel. kom. 571336328

31.03.2025

Data, podpis

INSPEKTOR OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ


Krzysztof Franczyk

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć.....	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3
3. Rodzaj zamawianych usług	3
4. Miejsce realizacji zamówienia.....	3
5. Harmonogram realizacji zamówienia	4
6. Specyfikacja techniczna	4
7. Wymagania prawne	4
8. Termin i warunki gwarancji.....	6
9. Sposób płatności	6
10. Kary umowne	6
11. Prawo opcji.....	6
12. Podwykonawcy.....	6
13. Zamówienia podobne.....	6
14. Uwagi końcowe	6
15. Załączniki	6

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej,
26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Rejowska 29.

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

- 1) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, **Zakład Linii Kolejowych z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Rejowskiej 29** zwanym dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego otwartego**.
- 2) Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielenia zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (dalej: „Regulamin”).
- 3) Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej <https://zamowienia.plk-sa.pl>.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkiej informacji prawnie chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

3. Rodzaj zamawianych usług

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Wymiana instalacji ppoż. w kontenerach dSAT zbudowanych na linii nr 4.

Zakres usług zleconych do realizacji składa się z jednego zadania, które obejmuje między innymi:

1. Demontaż istniejącej instalacji ppoż.
 2. Obliczenia i wytyczne projektowe, Konfiguracja Stałego Urządzenia Gaśniczego,
 3. Montaż nowego zestawu SUG składający się z kluczowych komponentów:
 - Centrala IGNIS 2500 – 1 szt.,
 - Czujka DUR-40 – 2 szt.,
 - Sygnalizator akustyczny SA-K7N/3m – 1 szt.,
 - Sygnalizator ewakuacyjny SG-1-1-002 – 1 szt.,
 - Sygnalizator zewnętrzny ROLP – 1 szt.,
 - Przycisk uruchomienia PU-61 – 1 szt.,
 - Przycisk wstrzymania PW-61 – 1 szt.,
 - Stałe Urządzenie Gaśnicze gazowe z osprzętem* – 1 kpl.
- * 2 zbiorniki 7,83 dm³ o łącznej zawartości 13,8 kg Novec TM 1230 (FK-5-1-12)

Po wykonanej usłudze Wykonawca dokona przeglądu instalacji systemu pożarowego oraz jego szczelnością.

4. Miejsce realizacji zamówienia

Teren zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej, dwa kontenery dSAT umiejscowione przy linii kolejowej nr 4:

Lp.	Lokalizacja	km	Sekcja/ nr linii
1	DSAT Radwan	km 98,700	Idzikowice Linia 4
2	DSAT Wólka Kuligowska	km 66,710	Idzikowice Linia 4

5. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia; od podpisania umowy/zamówienia do wyczerpania środków finansowych, lub do 31 grudnia 2025 roku.

Usługa może być wykonywana tylko i wyłącznie w obecności pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca zgłosi gotowość do pracy z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6. Specyfikacja techniczna

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca wykonuje wszystkie usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i najwyższą starannością, przy użyciu specjalistycznych urządzeń pomiarowych, materiałów, narzędzi i sprzętu, a także przy pomocy wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadających doświadczenie i uprawnienia do wykonywania przedmiotowych prac,
3. Wykonawca wykonuje wszystkie prace w zakresie przeglądów i kontroli urządzeń, wyłącznie przy udziale własnych pracowników lub autoryzowanych punktów serwisowych posiadających wymagane zaświadczenia i uprawnienia, tj. świadectwa kwalifikacyjne nadane przez Wykonawcę oraz dokumenty i zaświadczenia wymagane przez Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw oraz za wyniki działalności w zakresie:
 - organizacji robót,
 - ochrony środowiska,
 - warunków bezpieczeństwa pracy,
 - warunków bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 - zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich,
 - zabezpieczenie terenu od następstw związanych z usługą.
5. Przed przekazaniem robót zostanie dokonane sprawdzenie obiektu obejmujące:
 - sprawdzenie jakości użytych materiałów urządzeń, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, gwarancji itp.
 - przygotowanie całości obiektu do przeprowadzenia odbioru końcowego i sprawdzenie działania urządzeń wraz z pomiarami,
6. Odbiór końcowy urządzeń potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego przekazaniem do eksploatacji.
7. Po wykonaniu robót należy uporządkować pomieszczenie w którym zainstalowano SUG.
8. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego usługi potwierdzający dokonanie usługi, niezawierający żadnych uwag lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zamówienia.
9. Gwarancja udzielana jest na okres 60 miesięcy od daty zainstalowania systemu SUG.
10. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie krótkim terminie niedopuszczającym do pozostawienia chronionych pomieszczeń bez zabezpieczeń przeciwpożarowych.
11. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy nie krócej niż 24 godziny od przyjęcia zgłoszenia o usterce / wadzie urządzenia, jednak nie później niż 72 godziny.

7. Wymagania prawne

7.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

7.1.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie przez Wykonawcę, że spełnia warunki dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

c) Zdolności technicznej lub zawodowej

7.1.2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 7.1.1

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) Pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ppkt. a),

d) W postępowaniach zakupowych prowadzonych za pomocą Platformy Zakupowej, pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej,

e) Wykonawca musi posiadać stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia UDT F-Gaz – certyfikat F-GAZ dla przedsiębiorstwa i certyfikat F-GAZ dla minimum 2 pracowników, lub certyfikat autoryzacji firmy w której odbył szkolenie z zakresu instalowania, uruchamiania i serwisowania Stałych Urządzeń Gaśniczych na gazy HFC 236fa i FK-5-1-12 i wprowadzanych do obrotu, które przedstawi Zamawiającemu.

f) Wykonawca powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracach serwisowych i konserwacyjnych czy projektowych systemów przeciwpożarowych. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu prac serwisowych i konserwacyjnych systemów przeciwpożarowych.

Należy dołączyć dowody którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Przy czym faktura nie jest dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane należycie.

7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a także nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Podstawa Prawna:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
- Inne ustawy oraz normy niezbędne przy inwestycji.

8. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości usług w tym gwarancji na zastosowane w związku z realizacją Usług a w szczególności w związku z realizacją napraw materiały, części, urządzenia - licząc od daty podpisania protokołu odbioru. W przypadku, jeżeli gwarancja producenta zastosowanych części, urządzeń jest dłuższa – obowiązuje gwarancja producenta.

9. Sposób płatności

Płatności na podstawie Protokołu odbioru usługi bez uwag dla wskazanej lokalizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury Vat do siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., CENTRALA, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.

10. Kary umowne

Nie dotyczy

11. Prawo opcji

Nie dotyczy

12. Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców

13. Zamówienia podobne

Nie dotyczy

14. Uwagi końcowe

- 1) Usługa będzie realizowana w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30 chyba, że przedstawiciele stron Wykonawcy i Zamawiającego ustalą inaczej.
- 2) Wykonawca wykona usługę z materiałów własnych, własnym sprzętem,
- 3) Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia leżą po stronie Wykonawcy,
- 4) O zrealizowaniu zamówienia Wykonawca każdorazowo poinformuje telefonicznie lub mailowo pracownika Zamawiającego: Krzysztof Franczyk tel.: 571-336-328 e-mail Krzysztof.Franczyk@plk-sa.pl

15. Załączniki

Załącznik nr 1 do OPZ – Protokół Odbioru Usługi,

<p>.....</p> <p>Nazwa i pieczęć zakładu (serwisu)</p>	<p>PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI do zamówienia nr</p> <p>.....</p>	<p>Nr</p>
---	---	-----------------

Przeprowadzono usługę instalacji systemu ppoż. w lokalizacji:

Wykonany dla:

Treść.....

Uwagi.....

<p>ODEBRAŁ USŁUGĘ:</p>		<p>WYKONAŁ USŁUGĘ:</p>	
<p>imię i nazwisko</p>	<p>podpis</p>	<p>imię i nazwisko</p>	<p>podpis</p>

....., dnia r.

