

Skarżysko-Kamienna, 22.04.2026 r.

PZ.292.839.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wymiana instalacji ppoż. w kontenerach dSAT zbudowanych na linii nr 4.

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej
ul. Rejowska 29, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Rodzaj zamówienia:

Usługa

Kod CPV:

31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe

50413200-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

AKCEPTUJĘ


DYREKTOR
Krzysztof Pióro

.....
(Data, podpis Kierującego jednostką organizacyjną)

Opracował:

Krzysztof Franczyk

tel. +48 41 278 45 33

tel. kom. 571336328

.....22.04.2026.....
MŁODSZY SPECJALISTA

Data, podpis

Krzysztof Franczyk

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć.....	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3
3. Rodzaj zamawianych usług	3
4. Miejsce realizacji zamówienia.....	3
5. Harmonogram realizacji zamówienia	4
6. Specyfikacja techniczna	4
7. Wymagania prawne	4
8. Termin i warunki gwarancji.....	6
9. Sposób płatności	6
10. Kary umowne	6
11. Prawo opcji.....	6
12. Podwykonawcy.....	6
13. Zamówienia podobne.....	6
14. Uwagi końcowe	6
15. Załączniki	6

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej,
26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Rejowska 29.

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

- 1) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, **Zakład Linii Kolejowych z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Rejowskiej 29** zwanym dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie **zapytania ofertowego otwartego**.
- 2) Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielenia zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (dalej: „Regulamin”).
- 3) Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej <https://zamowienia.plk-sa.pl>.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkiej informacji prawnie chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

3. Rodzaj zamawianych usług

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Wymiana instalacji ppoż. w kontenerach dSAT zbudowanych na linii nr 4.

Zakres usług zleconych do realizacji składa się z jednego zadania, które obejmuje między innymi:

1. Demontaż istniejącej instalacji ppoż.
 2. Obliczenia i wytyczne projektowe, Konfiguracja Stałego Urządzenia Gaśniczego,
 3. Montaż nowego zestawu SUG składający się z kluczowych komponentów:
 - Centrala IGNIS 2500 – 1 szt.,
 - Czujka DUR-40 – 2 szt.,
 - Sygnalizator akustyczny SA-K7N/3m – 1 szt.,
 - Sygnalizator ewakuacyjny SG-1-1-002 – 1 szt.,
 - Sygnalizator zewnętrzny ROLP – 1 szt.,
 - Przycisk uruchomienia PU-61 – 1 szt.,
 - Przycisk wstrzymania PW-61 – 1 szt.,
 - Stałe Urządzenie Gaśnicze gazowe z osprzętem* – 1 kpl.
- * 2 zbiorniki 7,83 dm³ o łącznej zawartości 13,8 kg Novec TM 1230 (FK-5-1-12)

Po wykonanej usłudze Wykonawca dokona przeglądu instalacji systemu pożarowego oraz jego szczelnością.

4. Miejsce realizacji zamówienia

Teren zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej, dwa kontenery dSAT umiejscowione przy linii kolejowej nr 4:

Lp.	Lokalizacja	km	Sekcja/ nr linii
1	DSAT Wylezin	km 34,370	Idzikowice Linia 4
2	DSAT Krzyżówka	km 17,960	Idzikowice Linia 4

5. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia; od podpisania umowy/zamówienia do wyczerpania środków finansowych, lub do 31 grudnia 2026 roku.

Usługa może być wykonywana tylko i wyłącznie w obecności pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca zgłosi gotowość do pracy z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6. Specyfikacja techniczna

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca wykonuje wszystkie usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i najwyższą starannością, przy użyciu specjalistycznych urządzeń pomiarowych, materiałów, narzędzi i sprzętu, a także przy pomocy wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadających doświadczenie i uprawnienia do wykonywania przedmiotowych prac,
3. Wykonawca wykonuje wszystkie prace w zakresie przeglądów i kontroli urządzeń, wyłącznie przy udziale własnych pracowników lub autoryzowanych punktów serwisowych posiadających wymagane zaświadczenia i uprawnienia, tj. świadectwa kwalifikacyjne nadane przez Wykonawcę oraz dokumenty i zaświadczenia wymagane przez Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw oraz za wyniki działalności w zakresie:
 - organizacji robót,
 - ochrony środowiska,
 - warunków bezpieczeństwa pracy,
 - warunków bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 - zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich,
 - zabezpieczenie terenu od następstw związanych z usługą.
5. Przed przekazaniem robót zostanie dokonane sprawdzenie obiektu obejmujące:
 - sprawdzenie jakości użytych materiałów urządzeń, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, gwarancji itp.
 - przygotowanie całości obiektu do przeprowadzenia odbioru końcowego i sprawdzenie działania urządzeń wraz z pomiarami,
6. Odbiór końcowy urządzeń potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego przekazaniem do eksploatacji.
7. Po wykonaniu robót należy uporządkować pomieszczenie w którym zainstalowano SUG.
8. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego usługi potwierdzający dokonanie usługi, niezawierający żadnych uwag lub zaleceń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zamówienia.
9. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zainstalowania systemu SUG.
10. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie krótkim terminie niedopuszczającym do pozostawienia chronionych pomieszczeń bez zabezpieczeń przeciwpożarowych.
11. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy nie krócej niż 24 godziny od przyjęcia zgłoszenia o usterce / wadzie urządzenia, jednak nie później niż 72 godziny.

7. Wymagania prawne

7.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

7.1.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie przez Wykonawcę, że spełnia warunki dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

c) Zdolności technicznej lub zawodowej

7.1.2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 7.1.1

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) Pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ppkt. a),

d) W postępowaniach zakupowych prowadzonych za pomocą Platformy Zakupowej, pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej,

e) Wykonawca musi posiadać stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia UDT F-Gaz – certyfikat F-GAZ dla przedsiębiorstwa i certyfikat F-GAZ dla minimum 2 pracowników, lub certyfikat autoryzacji firmy w której odbył szkolenie z zakresu instalowania, uruchamiania i serwisowania Stałych Urządzeń Gaśniczych na gazy HFC 236fa i FK-5-1-12 i wprowadzanych do obrotu, które przedstawi Zamawiającemu.

f) Wykonawca powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracach serwisowych i konserwacyjnych czy projektowych systemów przeciwpożarowych. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu prac serwisowych i konserwacyjnych systemów przeciwpożarowych .

Należy dołączyć dowody którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Przy czym faktura nie jest dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane należycie.

7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a także nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Podstawa Prawna:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
- Inne ustawy oraz normy niezbędne przy inwestycji.

8. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości usług w tym gwarancji na zastosowane w związku z realizacją Usług a w szczególności w związku z realizacją napraw materiały, części, urządzenia - licząc od daty podpisania protokołu odbioru. W przypadku, jeżeli gwarancja producenta zastosowanych części, urządzeń jest dłuższa – obowiązuje gwarancja producenta.

9. Sposób płatności

Płatności na podstawie Protokołu odbioru usługi bez uwag dla wskazanej lokalizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury Vat.

10. Kary umowne

Nie dotyczy

11. Prawo opcji

Nie dotyczy

12. Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców

13. Zamówienia podobne

Nie dotyczy

14. Uwagi końcowe

- 1) Usługa będzie realizowana w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30 chyba, że przedstawiciele stron Wykonawcy i Zamawiającego ustalą inaczej.
- 2) Wykonawca wykona usługę z materiałów własnych, własnym sprzętem,
- 3) Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia leżą po stronie Wykonawcy,
- 4) O zrealizowaniu zamówienia Wykonawca każdorazowo poinformuje telefonicznie lub mailowo pracownika Zamawiającego: Krzysztof Franczyk tel.: 571-336-328 e-mail Krzysztof.Franczyk@plk-sa.pl

15. Załączniki

Załącznik nr 1 do OPZ – Protokół Odbioru Usługi,

<p>.....</p> <p>Nazwa i pieczęć zakładu (serwisu)</p>	<p>PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI do zamówienia nr</p> <p>.....</p>	<p>Nr</p>
---	---	-----------------

Przeprowadzono usługę instalacji systemu ppoż. w lokalizacji:

Wykonany dla:

Treść.....

[illegible]

Uwagi.....

.....

.....

.....

.....

ODEBRAŁ USŁUGĘ: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> imię i nazwisko podpis </div>	WYKONAŁ USŁUGĘ: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> imię i nazwisko podpis </div>
---	---

....., dnia r.

