

Sosnowiec, 27.02.2025 r.

Nr IZ08AT.5460.7.2025.PL.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzatorów na terenie

IZ Sosnowiec w 2025/2026 roku.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu

Rodzaj zamówienia: usługa


ZAAKCEPTOWAŁ
NACZELNIK DZIAŁU

Rafał Pietrzych
.....
Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; *Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec*

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzatorów na terenie IZ Sosnowiec w 2025/2026 roku.

Usługa realizowana będzie w ramach umowy.

3. Rodzaj zamówienia: Usługa - wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzatorów wraz z drobnymi naprawami na terenie IZ Sosnowiec w 2025/2026 roku.

4. Miejsce realizacji: Na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu, Sekcje Eksploatacji: Bielsko-Biała, Czechowice Dziedzice, Jaworzno Szczakowa, Katowice w miejscach wskazanych w załączniku nr 1 - Wykazie lokalizacji.

5. Harmonogram realizacji: 4 przeglądy serwisowe w 2025 oraz 4 przeglądy serwisowe w 2026 – zgodne z harmonogramem załącznik nr 2

6. Termin realizacji: 31.12.2026 r.

7. Okres gwarancji: Gwarancja obejmuje drobne naprawy klimatyzatorów - użyty materiał do naprawy - gwarancja producenta, gwarancja wykonanych pracy (naprawy) 12 miesięcy.

8. Sposób płatności: Płatność przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie w przypadku konserwacji- specyfikacja usługi, w przypadku naprawy- protokół odbioru załącznik nr 3 podpisany przez obie strony. Fakturowanie częściowe po wykonaniu zadania.

9. Specyfikacja techniczna: Przegląd serwisowy każdego klimatyzatora powinien obejmować następujące czynności:

- czyszczenie lameli wymiennika wewnętrznego
- czyszczenie obudowy wymiennika wewnętrznego
- czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
- kontrola działania wentylatora jednostki wewnętrznej
- kontrola instalacji elektrycznej jednostki wewnętrznej
- czyszczenie wymiennika zewnętrznego
- czyszczenie lameli wymiennika zewnętrznego
- czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej
- kontrola instalacji elektrycznej jednostki zewnętrznej
- kontrola i czyszczenie przewodów spustowych

- kontrola wentylatora jednostki wewnętrznej
- kontrola ciśnienia w układzie chłodniczym i ewentualnie uzupełnienie ubytków(w tym czynnika chłodniczego)
- odgrzybianie klimatyzacji
- kontrola poprawnej pracy pilota

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do konserwacji w danej lokalizacji uzgodni termin i czas przystąpienia do wykonania zlecenia z właściwym przedstawicielem Sekcji Eksploatacji (Zasadniczo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00)

Przedstawiciele Sekcji:

Bielsko-Biała: 33 489 13 58

Czechowice Dziedzice: 32 719 83 52

Jaworzno Szczakowa: 32 710 75 10

Katowice: 32 710 21 50

W przypadku stwierdzenia poważnej usterki naprawa nastąpi na podstawie przedstawionej i zaakceptowanej kalkulacji kosztów naprawy w odrębnym zleceniu.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w przypadku konserwacji-specyfikacji usługi, w przypadku naprawy- protokół odbioru do 3 dni roboczych po zakończeniu prac na każdej z danej Sekcji Eksploatacji. W przypadku poważnej usterki która musi zostać wyceniona, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kalkulację kosztów do 3 dni roboczych od stwierdzenia usterki oraz dostarczenia odrębnego protokołu z przeglądu stwierdzającego konieczność naprawy.

10. Prawo opcji: Nie przewiduje się rozszerzenia zamówienia o usługi dodatkowe, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego („Prawo opcji”)

11. Podwykonawcy: Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia

12. Zamówienia dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.

13. Uwagi końcowe: Obowiązuje klauzula RODO

14. Załączniki:

Załącznik nr 1 - wykaz lokalizacji

Załącznik nr 2 - Harmonogram przeglądów serwisowych

Załącznik nr 3 - Protokół odbioru technicznego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem oraz zakresem prac

