

Załącznik nr 3 do OPZ. Dostawa sprzętu ppoż.
PKP PLK SA Zakład Linii kolejowych w Gdyni

Sprzęt ppoż. należy dostarczyć do następujących lokalizacji:

Kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 14:00.

Sekcja Eksploatacji w Kościerzynie

ul. Towarowa 1, 183-400 Kościerzyna

Osoba upoważniona do kontaktów ws. odbioru

Remigiusz Klimas ISE Kościerzyna, tel: 572 348 668

e-mail: Remigiusz.Klimas@plk-sa.pl

Nazwa znaku	Wymiary cm	Podłoże	Ilość szt.
BAF001 Gaśnica	15X15	Fotoluminescencyjny, płytką TD, z możliwością przyklejenia	20
<u>Znaki należy dostarczyć z aktualnym świadectwem dopuszczenia CNBOP.</u>			

Produkt	Opis	Ilość szt.
Gaśnica proszkowa 6kg GP6x ABC	Rok produkcji 2024, skuteczność gaśnicza AII BC.	1

Sekcja Eksploatacji w Tczewie

ul. 1 Maja 16, 83-110 Tczew

Osoba upoważniona do kontaktów ws. odbioru

Wojciech Czubek ISE Tczew tel.: 668 466 094

e-mail: wojciech.czubek@plk-sa.pl

Produkt	opis	Ilość szt.
GP25x ABC/E z pokrowcem	Gaśnica proszkowa przewoźna AP25 GP-25X ABC/E z pokrowcem	2 szt.

Sekcja Eksploatacji w Łęborku

ul. Przemysłowa 11A, 76-200 Słupsk

Osoba upoważniona do kontaktów ws. odbioru/dostawy gaśnic

Wojciech Kontowicz ISE Łębork tel.: 662178062

e-mail: wojciech.kontowicz@plk-sa.pl

Nazwa znaku	Wymiary cm	Podłoże	Ilość szt.
Znak - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	10X14,8	Fotoluminescencyjny, płytką TD, z możliwością przyklejenia	10
<u>Znaki należy dostarczyć z aktualnym świadectwem dopuszczenia CNBOP.</u>			

Sekcja Eksploatacji w Gdyni



ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów ws. dostawy

Barbara Ćwiklińska-Zientak ISE Gdynia tel.: 58 7212149

e-mail: Barbara.Cwiklinska-Zientak@plk-sa.pl

Produkt	Opis	Ilość
Koc gaśniczy szklany	Koc gaśniczy z niepalną tkaniną wykonaną z włókna szklanego do zamocowania na ścianie, z świadectwem dopuszczenia CNBOP.	17 szt.
Znak BHP - Zakaz używania otwartego ognia	nieświecące, płytką PCV grubość - 1 mm, z możliwością przyklejenia 10,5x14,8 mm	25 szt.
Znak przeciwpożarowy - Alarm pożarowy	fotoluminescencyjny, płytką PCV grubość - 1 mm, z możliwością przyklejenia 15X15 mm	20 szt.
Szafka zew. do gaśnic 4-6 kg w wersji uniwersalnej z możliwością wyboru sposobu montażu prawa - lewa	Kolor czerwony RAL 3000, oznakowana znakiem "Gaśnica" wg PN-EN ISO 7010. Wykonana z blachy o grubości 1 mm. Wyposażona w zamek PATENT - kluczyk do otwierania szafki znajduje się za szybką.	1 szt.

Szafka na gaśnice 4 kg i 6 kg (plastikowa).	Kolor czerwony, oznakowana znakiem "Gaśnica". Wymiary: Wysokość: 610 mm. Szerokość: 310 mm. Głębokość: 250 mm.	1 szt.
Znak przeciwpożarowy - Koc gaśniczy	nieświejące, płytka PCV grubość -1 mm, z możliwością przyklejenia 15x15 mm	33 szt.
Naklejka - Kontrolka na gaśnice	nieświejące, papier samoprzylepny, wymiary min 5,7X8,5 cm, ostatni przegląd od 2026 r. opcje do zaznaczenia przegląd/ładowanie/remont/kasacja	1500 szt.
Szafka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego	Gabaryty min. (szer x wys x gł: 230x310x35mm), - zamek patent z kluczykiem za szybą - fotoluminescencyjny znak „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” - kolor RAL 3000	2 szt.
Znak przestrzenny - Miejsce zbiórki po ewakuacji z obiektu 3D - mały 25 x 31 cm + konstrukcja do montażu. Wykonanie w technologii umożliwiającej zastosowanie znaku do użytku zewnętrznego. Długość słupka 2 m.		2 szt.
Znak przestrzenny - Droga pożarowa- znak przestrzenny mały 25x31cm +konstrukcja do montażu. Wykonanie w technologii umożliwiającej zastosowanie znaku do użytku zewnętrznego. Długość słupka 2 m.		1 szt.
Znak przeciwpożarowy - Droga pożarowa	fotoluminescencyjny, płytka PCV grubość - 1 mm, z możliwością przyklejenia 20X29,6 mm	3 szt.

Szafka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, do montażu wewnątrz budynku.	Min. gabaryty (szer. x wys. x gł: 230x310x35mm), - zamek patent z kluczykiem za szybą - kolor RAL 3000	1 szt.
--	--	--------

Produkt	opis	Ilość szt.
GP25x ABC/E z pokrowcem	Gaśnica proszkowa przewoźna AP25 GP-25X ABC/E z pokrowcem	1 szt.