

Sopot, 13 marca 2024 r.  
OSE2h-2-074/063/24

Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych sp. z o.o.  
ul. Tuwima 28  
90-002 Łódź

W odpowiedzi na pismo nr TI/Ł-2023.19-J/2024/001 z dnia 09.02.24 r. dot. opracowania dokumentacji projektowej przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW 1 przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy na działkach nr 2 obr. 0207; 5/3 obr. 0207 ; 5/2 obr. 0207; 5/2 0195; PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Północny działając z upoważnienia i na rzecz PGE Energetyka Kolejowa S.A. uzgadnia przesłany projekt pod następującymi warunkami:

1. W rejonie planowanej inwestycji występują zaznaczone na załączonej mapie :
  - a) Linie kablowe nN oraz złącza kablowe
2. Rozpoczęcie robót - w miejscach, gdzie występuje nasza czynna infrastruktura - należy zgłosić do PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Północny 81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 29 na min. 7 dni przed planowym terminem rozpoczęcia robót.
3. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci, które mogą nie być uwidocznione na mapie do celów projektowych oraz dla zinwentaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci elektroenergetycznej.
4. Przy ewentualnym odkryciu podczas robót ziemnych linii kablowej energetycznej, nienaniesionej na mapie, należy ją zabezpieczyć w rurach osłonowych dwudzielnych odpowiednio oznakowanych zgodnie z normą N SEP-E-004, po uprzednim uzgodnieniu kolizji z PGE Energetyka Kolejowa Obsługa spółka z o.o. Obszar Serwisowy Północny.
5. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne, pod napięciem mogące grozić porażeniem i zachować warunki bezpieczeństwa.
6. Prace ziemne w pobliżu czynnych podziemnych urządzeń należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem zainteresowanych służb PGE Energetyka Kolejowa Obsługa spółka z o.o. Obszar Serwisowy Północny.
7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury PGE Energetyka Kolejowa S.A. odpowiedzialność prawną i finansową przywrócenia do eksploatacji ponosi wykonawca robót.
8. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne wypadki, szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w związku z realizacją inwestycji mogłyby powstać na rzecz PGE Energetyka Kolejowa S.A.

9. Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i wymogami Prawa Budowlanego.
10. Pracę w pobliżu czynnych, nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych można wykonać wyłącznie przy zachowaniu minimalnych odległości określonych w instrukcji EBH PGE Energetyka Kolejowa S.A.
11. Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.
12. Uzgodnienie jest ważne wyłącznie z załącznikiem graficznym podpisanym przez osobę sporządzającą.

Sprawę prowadzi Ewelina Lurka – tel. 697 049 085

Załącznik 1

1. Projekt zagospodarowania terenu

Wykonano w 1 egzemplarzu

2. Egzemplarz nr 1 – adresat, a/a (elektronicznie)