



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0310/2023

Bydgoszcz, 10.05.2024 r.

AWE POLAND Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 3
85-749 BYDGOSZCZ

dotyczy: zmiany warunków przyłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości przy ul. Inwalidów 3 zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 7/16 oraz 7/20, obr. 0195 w Bydgoszczy oraz informacji odnośnie możliwości odprowadzania ścieków z ww. nieruchomości.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 24.04.2024 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. wyraża zgodę na wybudowanie wspólnego przyłącza wodociągowego celem przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej $\varnothing 160\text{mm}$ w ul. Inwalidów (na działce o nr ewid. 2, obr. 0207 lub 5/2 obr. 0207) nieruchomości:

- przy ul. Inwalidów 4 – działka nr 5/3, obr. 0207, na której zlokalizowany jest budynek nastawni PKP PLK S.A. „BW1”,
- przy ul. Inwalidów 4 – działka nr 5/2, obr. 0195, na której zlokalizowany jest budynek wielorodzinny Małej Wspólnoty Mieszkaniowej,
- przy ul. Inwalidów 3 - działki nr 7/16 oraz 7/20, obr. 0195, na której zlokalizowane są budynki biurowe i socjalne firmy AWE Poland Sp. z o.o.

Informujemy, że ww. przyłącze wodociągowe należy wykonać w oparciu o warunki przyłączenia wydane pismami znak RT.405/0417/2023 z dnia 14.07.2023 r., RT.405/0353/2023 z dnia 29.06.2023 oraz RT.405/0310/2023 z dnia 29.06.2023 r.

Ww. warunki przyłączenia ulegają zmianie w zakresie:

1. Wodomierz główny umieścić w studni wodomierzowej, którą należy zlokalizować na działce nr 5/2, obr. 0207 poza jezdnią, wjazdami na tereny posesji, po uzyskaniu zgody właściciela działki.
2. Dobór średnicy przyłącza wodociągowego należy wykonać w oparciu o przepływ obliczeniowy dla celów bytowo-gospodarczych, technologicznych i pożarowych dla wszystkich obiektów zasilanych z tego przyłącza, zgodnie z normą PN-92/B-01706 – *Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu*.
3. Dobór średnicy wodomierza głównego na podstawie wyznaczonego przepływu obliczeniowego dla wszystkich obiektów zasilanych z tego przyłącza, zgodnie z dyrektywą MID (urządzeń pomiarowych) nr 2014/32/UE.

Rozwiązania techniczne przyłącza wodociągowego z uwzględnieniem powyższych zmian należy przedłożyć do uzgodnienia w MWiK sp. z o.o.

W odpowiedzi na Państwa prośbę oraz dołączone do wniosku: pismo PKP PLK S.A. znak IZ13DO.2160.61.2023.ZK.7 UNP IZ13-24-289176 z dnia 18.04.2024 r. oraz zgodę Małej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Inwalidów 4 z dnia 19.04.2024 r. wyrażamy zgodę na odprowadzenie ścieków z nieruchomości przy ul. Inwalidów 3 – działki nr 7/16 oraz 7/20, obr. 0195 poprzez wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, którą ścieki odprowadzane będą do przyłącza kanalizacyjnego zaprojektowanego zgodnie z dokumentacją uzgodnioną pismem znak RT.403/0046/2024 z dnia 26.03.2024 r.

Nadmieniamy, że do zaopiniowania w MWiK sp. z o.o. należy przedłożyć projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, którą będą odprowadzane ścieki z Państwa nieruchomości wraz z planem zagospodarowania terenu z oznaczonym rozdziałem kanalizacji sanitarnej od deszczowej na terenie zakładu.

Jednocześnie informujemy, że MWiK sp. z o.o. nie przejmie do niezależnego rozliczania zużycia wody budynków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Małej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz AWE Poland Sp. z o.o. Rozliczenie będzie następowało pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału naszej spółki.

Prosimy o wskazanie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego usytuowanego w studni wodomierzowej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. RT/KK a/a
tel. 52 58-60-963

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński