

Warszawa, 04/03/2024

Waldemar Blaszkę

Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych
i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: w.blaszke@tktelekom.pl
tel. + 48 58 7211356, 697045505

Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź

Nr ref.: LBPSe-508/0102/2024

Dotyczy: Uzgodnienie projektu inwestycyjnego dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowanej przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy”.

Odpowiadając na pismo TI/Ł-2023.19-J/2024/002 z dnia 09.02.2024 r. TK Telekom sp. z o. o. uzgadnia z zaleceniami i uwagami na etapie wykonawstwa projekt inwestycyjny dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowanej przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy”.

1. W zakresie projektowanej budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla posterunku BW1 przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy na działce nr 5/3 obręb 207 M. Bydgoszcz, przebiega trasa kabla światłowodowego XOTKrd 12J naszej Spółki, w rurociągu HDPE.

Przebieg trasy ww. kabla, zaznaczono orientacyjnie na PZT kolorem pomarańczowym i opisano.

2. Przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych w miejscu skrzyżowania i zbliżenia należy dokonać dokładnej lokalizacji położenia uzbrojenia telekomunikacyjnego w gruncie, za pomocą ręcznych przekopów.

3. Prace w miejscu kolizyjnym należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, zgodnie z normami i przepisami techniczno - budowlanymi pod nadzorem i ściśle według wskazówek pracownika spółki TK Telekom.

4. Inwestycja musi być zaplanowana i zorganizowana w taki sposób, by zapewnić bezprzerwową pracę urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzonych ww. robót. Nowobudowane urządzenia doziemne należy ułożyć poniżej istniejącego uzbrojenia telekomunikacyjnego naszej Spółki.

5. Przed przystąpieniem do robót inwestycyjnych (ziemnych) w miejscu kolizyjnym należy z wyprzedzeniem 14 dni (termin dotyczy potwierdzonej daty wpływu!) wystąpić na piśmie do TK Telekom Północny Zespół Utrzymania Sieci (e-maila: Zbigniew.Orlikowski@netia.pl, tel.697051125) w celu wyznaczenia odpłatnego nadzoru ze strony właściciela urządzeń telekomunikacyjnych.

6. Za wszelkie ewentualne straty, wynikłe ze spowodowania awarii linii telekomunikacyjnych podczas robót (zerwanie, uszkodzenie lub kradzież) obciążony finansowo będzie Wykonawca. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii kabla, jak też i kosztów odszkodowań na rzecz klientów TK Telekom sp. z o.o. za przerwy w łączności i w świadczeniu innych usług telekomunikacyjnych.

7. Na pozostałych działkach objętych inwestycją tj. nr 2, 5/2 obręb 207 i nr 5/2 obręb 195 M. Bydgoszcz, nie zachodzi kolizja z infrastrukturą światłowodową naszej Spółki.

Powyższe uzgodnienie z zaleceniami i uwagami dotyczy wyłącznie branży telekomunikacyjnej należącej lub na utrzymaniu TK Telekom sp. z o.o. Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

Z poważaniem

Specjalista ds. dokumentacji
technicznej


Waldemar Blaszke