



**PWiK
JAROCIN**

PKP PLK S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
w Ostrowie Wielkopolskim

Wpł. 08. 04. 2025

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie
63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1
tel: +48 62 747 34 87
fax: +48 62 747 34 80
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
www.pwikjarocin.pl

Sekretariat.....
Nr pisma

Cielcza, dnia 02-04-2025r.

znak: TT/PWIK/WT_WN/2025/00074

l. dz. .../TT/2025r.



PLK25040800303

**PKP Polskie Linie Kolejowe
Zakład Linii Kolejowych
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 30
63 – 400 Ostrów Wlkp.**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr PWIK/WT_WN/2025/00074

nieruchomości położonej w Jarocinie przy ulicy Dworcowej, nr 3, (dz. nr 427/38 obręb: 0003 Jarocin) do sieci wodociągowej.

W związku z wnioskiem opracowania warunków przyłączenia z dnia 20-01-2025r. (uzupełniany 21.03.2025r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że dla celów dostarczania wody dla nieruchomości położonej w Jarocin przy ulicy Dworcowej, (dz. nr 427/38 obręb: 0003 Jarocin) należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

- Miejsce włączenia wody:**
dn = 125 mm,
z materiału: PE,
w ulicy: Jarosława Dąbrowskiego,
ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosić będzie nie mniej jak około: 0,05 MPa;
- Do budowy przyłączy wodociągowych należy stosować:**
rury PE,
średnicy min. dn = 40 mm, odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną,
z włączeniem do sieci poprzez nawiertkę dn = 125/40 mm .
- Instalacja wewnętrzna przyłącza wodociągowego, posadowiona na działce inwestora (i innych) nie jest własnością Przedsiębiorstwa.**

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO:

- Wodomierz projektować na konsoli z zaworami grzybkowymi, zaworem zwrotnym i skośnym filtrem siatkowym.
- Lokalizować go:
- w studni wodomierzowej: studnię wodomierzową należy zlokalizować na terenie działki 1812/27, 1809 lub 1812/29, w bezpośredniej bliskości już istniejącej studni wodomierzowej w ul. Jarosława Dąbrowskiego, zabezpieczonej przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2003 /zawór antyskażeniowy.

III. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE:

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PWiK informuje, że wskazane jest złożyć do Starosty Jarocińskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca uzyska informację w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Jarocinie.
2. Przyłączenie do sieci PWiK nastąpi po spełnieniu niniejszych warunków przyłączenia.
3. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy.
4. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
5. Warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków z/do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.
6. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
7. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.
8. Należy uzyskać zgodę Zarządcy drogi na posadowienie przyłącza/y.
9. W razie potrzeby należy uzyskać zgodę właściciela gruntu przez który przechodzi przyłącze/a.

IV. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY : mapka, z poglądowym przebiegiem przyłączy wodociągowego.

Prezes Zarządu

Piotr Kłosiński