
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej posterunku SOK w Bytomiu
INWESTOR : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa (Komenda Główna Straży Ochrony Kolei)
DATA OPRACOWANIA : 02.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze „Standaryzacją pomieszczeń służbowy Straży Ochrony Kolei „ wprowadzoną Decyzją numer 11 /2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23. 04. 2018 roku.

2. Przy zmianie oświetlenia należy zapewnić, aby nowe źródło światła było zgodne z normą PN -EN 12464 -1:2012, należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie dokonano zmiany źródła światła.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		IOKP Bytom- Ipietro			
1	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania	szt.		
d.1	0602-06				
		41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
2	KNR 4-03	Wymiana opraw oświetleniowa awaryjnego	szt.		
d.1	0602-06				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-03	Wymiana oprawy plafon	szt.		
d.1	0602-06				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5	Oprawy plafon	kpl.		
d.1	0502-01				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na	m		
d.1	0206-04	podłożu innym niż betonowe			
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNRW 9	Pomiar natężenia oświetlenia .	punkt		
d.1	1201-02				
		51	punkt	51	
				RAZEM	51
7		Naprawa instalacji oświetleniowej korytarz	m		
d.1	kalk. własna				
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 5-08	Montaż stabilizatora napięcia	szt.		
d.1	0402-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08	Wymiana zabezpieczenia tablicy licznikowej	szt.		
d.1	0402-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000