



Przyłącze kablowe od stanowiska linii napowietrznej 0,4 kV

Stacja S6-00307 Szydłowo II, transformator 250 kVA

Ist. linia do miejsca przyłączenia: 4xAl 50 mm² – 250 m

Zakres prac:

- na stanowisku linii napowietrznej zabudować rozłącznik bezpiecznikowy – 1 szt.
- wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – trasa około 50 m
- przy granicy działki Klienta zabudować złącze kablowo-pomiarowe – 1 szt.
- uzgodnić lokalizację projektowanego złącza kablowo-pomiarowego z zasilanymi odbiorcami w formie pisemnej na załączniku graficznym

WP: P/25/095929, Przyłącze do: Szydłowo, gmina Szydłowo, Nr działki: 504

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński

