



Budowa przyłącza kablowego od stanowiska linii napowietrznej nn.

Stacja S6-00319 Dębsk I, ist. transformator 160 kVA

Linia nn od stacji transformatorowej do miejsca przyłączenia: AsXSn 4x70 mm² - około 420 m

Zakres prac:

- wymienić transformator na jednostkę o mocy wg. obliczeń,
- od stanowiska linii napowietrznej nn wybudować przyłącze kablowe min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm² – trasa około 10 m,
- przy granicy działki Klienta zabudować złącze kablowe kablowo-pomiarowe - 1 szt. sugerowany typ: P1-Rs/LZV/F
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/25/095594, Przyłącze do: Dębsk, gmina Szydłowo, Nr działki: 265

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński

