



Stacja nr S6-00741 Żabiny I, typ stacji: STSa 20/250, moc transformatora SN/nN: 160 kVA,
 Długość obwodu do miejsca przyłączenia: AsXSn 4x70 mm² – ok. 85 m, AsXSn 4x50 mm² – ok. 85 m,
 Zakres prac:

- na istniejącym stanowisku słupowym linii napowietrznej nn zabudować słupowy rozłącznik bezpiecznikowy – 1 szt.,
- od stanowiska słupowego linii napowietrznej nn wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – dł. trasy ok. 200 m,
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn – 1 szt. przy granicy dz. nr 91/6,

WP: P/25/083128, Żabina, gm. Rybno, Nr działki: 91/6,

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski

