



Przyłącze kablowe od ist. ZK

Stacja T760921 Swojcin, ist. transformator 160 kVA

Istniejąca linia do miejsca przyłączenia: YAKXS 4x120 mm² – 360 m

Zakres prac:

- wymienić transformator na jednostkę o mocy wg. obliczeń,
- od ZK nr Z7601008 wybudować przyłącze kablowe min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – około 680 m,
- przy granicy działki Klienta zabudować złącze kablowo-pomiarowe - 1 szt.
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/25/092947, Przyłącze do: Obręb, gmina Lutocin, Nr działki: 33

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński

