

Numer P/25/001126	Miejscowość Mława	Data 13-08-2025
-------------------	-------------------	-----------------

**AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA Z DN. 17.01.2025 r.  
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA  
Oddział w Płocku**

Energa-Operator Spółka Akcyjna Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, zwany dalej "Przedsiębiorstwem Energetycznym", dokonuje zmiany Warunków Przyłączenia w punktach nr 4, 7.1.3., 9.1. które otrzymują następujące brzmienie:

**4. Miejsce przyłączenia:**

GPZ - Żuromin [0027]

Linia 15 kV Pietrzyk [0027/20]

Stacja SN/nn Siemcichy Hydrofornia [T761128]

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Siemcichy Hydrofornia [T761128]

Rozdzielnia nn stacji transformatorowej

**7.1.3. Urządzenia nn:**

a) Zakres niezbędny do Rozbudowy Sieci:

- bez zmian,

b) Zakres niezbędny do realizacji Przyłącza:

- wybudować przyłącze kablowe o przekroju min. NA2XY (YAKXS) 4x150 mm<sup>2</sup>,

- na zasilanej działce przed rowem melioracyjnym zabudować złącze kablowo-pomiarowe,

**9.1. Miejsce zainstalowania:**

wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe

Pozostałe punkty Warunków Przyłączenia nr P/25/001126 pozostają bez zmian.

\_\_\_\_\_  
Błaziński Mariusz

OPRACOWAŁ

\_\_\_\_\_  
Kierownik  
Dział Przyłączeń  
Mława

ZATWIERDZIŁ  
\_\_\_\_\_  
Zydzlik

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Mławie  
ul. Warszawska 127, 06-500 Mława