



Linia kablowa realizowana z istniejącego złącza kablowego nn
 Stacja nr S6-00503 Rybno Leśna, typ stacji: STSa 20/250, moc transformatora SN/nN: 250 kVA,
 Ist. obwód: AL 4x50 mm² – ok. 280 m, YAKXS 4x120 mm² – ok. 280 m,
 Zakres prac:

- od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego nn nr Z7602172 (KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F) wybudować linię kablową nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – długość trasy około 160 m,
- przy granicy zasilanych działek zabudować złącza kablowo-pomiarowe - 3 szt., działki: 247/32, 247/34, 247/35, 247/36, 247/37, 247/39,
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WBS: B/25/099532 WP: P/25/097208, Rybno, gm. Rybno, Nr działki: 247/36,
 Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski

WP: P/25/020399, Rybno, gm. Rybno, Nr działki: 247/32,

