



Energa
operator

P/25/048864	Kutno	27-06-2025
Numer	Miejscowość	Data (dzień, miesiąc, rok)

Aktualizacja 1 z dnia 03-12-2025 roku
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGII – OPERATOR SA
Oddział w Płocku

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, zwany dalej "Przedsiębiorstwem Energetycznym", informuje że w Warunkach Przyłączenia nr P/25/048864 zmianie ulega punkt: 7.1.3, otrzymując następujące brzmienie:

7.1.3. Urządzenia nn:

- wybudować przyłącze kablowe w kierunku projektowanego złącza, kablem NA2XY (YAKXS) o przekroju wynikającym z obliczeń ale nie mniejszym niż 4x35mm² ze słupa linii napowietrznej nN.
- wybudować zintegrowane złącze kablowo-pomiarowe w linii rozgraniczającej przyłączanej działki od strony drogi dojazdowej (w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla pracowników ENERGIA - OPERATOR SA lub osób przez nią upoważnionych), na wysokości 0,3 m dolnej krawędzi szafki od powierzchni podłoża. Szafka powinna spełniać wymagania min. IP 44 z możliwością plombowania i posiadać zamknięcia typu Master-Key zarówno z wykorzystaniem wkładek patentowych, jak i założenia klódek.

Pozostałe punkty Warunków Przyłączenia Nr P/25/048864 pozostają bez zmian.

Kierownik
Dział Przyłączeń Kutno
wZeber
Marcin Zeberkiewicz