

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Warunki techniczne do projektowania oświetlenia nr WT / rok - UE-K / 02 / 2026

1. Projektowany obiekt

Nazwa: oświetlenie drogowe (~~parkowe~~) – kablowo-napowietrzne, linia oświetleniowa w oparciu o słupy drogowe (~~parkowe~~) typu - VALMONT/ELMONTER oraz oprawy drogowe (~~parkowe~~) typu – LED

Lokalizacja: Gmina Łęczyca

Miejscowość – S3-760 Leźnica Mała (od NR 58 do NR 58A) - [oświetlenie drogi].

2. Miejsce przyłączenia

Do istniejącego oświetlenia ulicznego na słupie linii nN-0,4kV o nr 03-4-760-26/5 – [numeracja podana z załączonego schematu linii, jako załącznik do WT nr UE-K/02/2026] przy drodze gminnej zasilane z stacji transformatorowej: S3-760 Leźnica Mała.

3. Projektowana sieć oświetleniowa

Od istniejącego stanowiska słupowego o nr 03-4-760-26/5 – [linia z podwieszonym oświetleniem] zaprojektować:

- Linie kablową oświetlenia ulicznego wykonać kablem typu YAKXs o przekroju przewodów wg obliczeń, lecz nie mniej niż 4 x 25mm² na słupach typu VALMONT/ELMONTER o wysokości dostosowanej do infrastruktury znajdującej się w pobliżu obiektu.
- Na stanowisku słupowym o nr 03-4-760-26/5 – zaprojektować słupowy rozłącznik-bezpiecznik RSA do podłączenia nowo wybudowanego odcinka linii oświetleniowej.
- Zaprojektować montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED w ilości 2 szt o mocy dobranej przez projektanta .
- Na etapie projektowania uzgodnić z UG Łęczyca usytuowanie opraw oświetlających odcinek wskazanej drogi.

4. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową:

W celu powiązania projektowanego oświetlenia z istniejącą siecią oświetleniową należy:

Nowo projektowany odcinek linii oświetlenia ulicznego podpiąć do istniejącej linii ośw. poprzez słupowy rozłącznik-bezpiecznik RSA zabudowany na stanowisku słupowym nr 03-4-760-26/5.

[numeracja podana w załączonym schemacie linii] .

- Projekt wykonać zgodnie ze 'Standardami technicznymi wykonania prac w ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.' przyjętymi uchwałą Zarządu Spółki nr 10/2025.
- Opracowany projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszeniem do właściwego organu należy **uzgodnić końcowo w DRU Kutno** u Kierownika p. Kochanek Radosław , telefon kom. Nr. 885 531 718.
- Inne ustalenia: - PT dodatkowo uzgodnić z Urzędem Gminy Łęczyca, dokument uzgodnienia w wersji papierowej załączyć do dokumentacji projektowej.
- Powyższe warunki techniczne ważne są przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Kutno, dnia 14.01.2026 r.

Dział Realizacji Usług Kutno

Radosław Kochanek
(podpis i pieczęć)
Kierownika DRU



Kutno 02.12.2025

Wierowik

Dział Realizacji Usług Kuchni

Kochanek