

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:	ELEKTROENERGETYCZNA
TEMAT:	Budowa złącza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV dla dz. nr 138/1 w m-ci Żuki gm. Turek
ZAKRES:	Budowa złącza kablowego niskiego napięcia oraz linii kablowej niskiego napięcia
LOKALIZACJA:	Nazwa miejscowości: Żuki Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 302708_2 Turek Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0022 Żuki Działki o numerze ew.: 125/1, 134, 138/1
INWESTOR/ ZLECAJĄCY:	ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk
KATEGORIA OBIEKTU:	XXVI
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bartłomiej Pauś uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny: WKP/0288/OWOE/14; WKP/0439/POOE/16 nr członkowski: WKP/IE/0085/15
NR PROJEKTU:	152/CON_BP_SEE/2025
PODSTAWA	Warunki przyłączenia nr P/25/001835 z dn. 23.01.2025r.
OPRACOWANIA:	Umowa nr KJ02229/25 z dn. 01.04.2025r. Nr identyfikacyjny zadania: OBI/46/2500513
DATA OPRACOWANIA:	Październik 2025r.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (zarówno na rysunkach jak i części opisowej) stanowią własność intelektualną firmy CONNECT BARTŁOMIEJ PAUŚ i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

Turek, dnia 01 sierpnia 2025 r. Wpłynęło

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a w związku z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 889/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 lipca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu) złożonego przez ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Pausia działającego w imieniu firmy CONNECT Bartłomiej Pauś z siedzibą Ociąż ul. Spokojna 24, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01 WRZ. 2025

ZEZWALAM

na lokalizację elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, w pasie drogi gminnej położonej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 134 w miejscowości Żuki, gmina Turek

na niżej wymienionych warunkach:

1. Linie kablową niskiego napięcia zlokalizować zgodnie z załączonym planem bez uszkodzenia nawierzchni drogi oraz pobocza wykonanego z kruszywa.
 2. Projektowaną linię kablową na całej długości pasa drogowego ułożyć w rurze osłonowej metodą przewiertu lub przecisku.
 3. Wszystkie roboty jak i koszty związane z wykonaniem ww. robót w pasie drogi gminnej oraz oznakowanie robót są w obowiązku i winny być wykonane na koszt inwestora.
 4. Utrzymanie ww. urządzeń należy do ich posiadacza.
 5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagać przełożenia wymienionych urządzeń, koszt tego przełożenia ponosi ich właściciel.
 6. Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu należy uzgodnić z dysponentami tych sieci.
 7. Przed realizacją budowy linii kablowej niskiego napięcia, należy wystąpić do Wykonawcy remontu drogi gminnej nr 663543P w miejscowości Żuki tj. Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S. A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz, celem uzyskania warunków wykonania niniejszego urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego w trakcie trwającej gwarancji. W przypadku nie uzyskania zgody od Wykonawcy przedmiotową inwestycję będzie można zrealizować dopiero po upływie gwarancji.
- Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczeniem urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 07 lipca 2025 r. ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowana przez Pana Bartłomieja Pausia działającego w imieniu firmy CONNECT Bartłomiej Pauś z siedzibą ul. Spokojna 24, Ociąż, 63-460 Nowe Skalmierzyce złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, w pasie drogi gminnej położonej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 134 w miejscowości Żuki, gmina Turek.


Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że planowana lokalizacja linii kablowej niskiego napięcia, nie będzie kolidować z inną infrastrukturą techniczną umiejscowioną w pasie drogi gminnej, położonej na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 134 w miejscowości Żuki, gmina Turek, a lokalizacja ww. linii kablowej niskiego napięcia w pasie drogi, uzależniona jest od zgody Wykonawcy remontu drogi gminnej nr 663543P w miejscowości Żuki w okresie trwającej gwarancji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

CONNECT Wpłynęło
12. SIE. 2025

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127a KPA). W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania nie przysługuje stronie zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - a) Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
 - b) Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 - c) Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
3. Zgodnie z art.40 ust. 3 ww. ustawy za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty.



Z up. Wójta Gminy
Kierownik Referatu Inwestycji
Gospodarki Komunalnej
i Rozwoju Lokalnego
Marta Ardańczyk-Jałkiewicz

Załączniki:
Mapa sytuacyjno-wysokościowa.

Otrzymują:
1. pełnomocnik
2. aa

Stwierdzam, że niniejsza decyzja
Jest ostateczna

Turek, dnia 26.08.2025 r.

Z up. Wójta Gminy
Kierownik Referatu Inwestycji
Gospodarki Komunalnej
i Rozwoju Lokalnego
Marta Ardańczyk-Jałkiewicz

Zwolnienie z opłaty skarbowej
na podstawie 244
ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

01.08.1585
PODINSPEKTOR
(został podpisany przez osobę dokonującą adnotacji)

Beata Antczak



Proj. złącze kablowe nn-0,4kV




Załącznik do decyzji/umowy nr
GK 68 7230 1 23.2015, P
01.08.2015

Z up. Wójta Gminy
Kierownik Referatu Inwestycji
Goszczynka Komunalnej
i Rozwoju Lokalnego

LEGENDA:

- proj. linia kablowa i niskiego napięcia nn-0,4kV
(wg odrębnego opracowania)
- proj. złącze kablowa niskiego napięcia nn-0,4kV
(wg odrębnego opracowania)
- proj. linia kablowa niskiego napięcia nn-0,4kV
(wg odrębnego opracowania)
- proj. złącze kablowa niskiego napięcia nn-0,4kV

[illegible]



Proj. i zarazem najdalszy punkt sieci;
AU% obl. = 4,18% < AU% dop. = 10,00%
WARUNEK SPELNIONY
I_{zw} = 469A > I_a = 160A
WARUNEK SWZ SPELNIONY

UKLAD SIECI - TN-C

Ochrona od porazen - samoczynne wylaczanie zasilania

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Jedn. ewid.: 302708, 2 Turek, obręb: 0022 Żuki

Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci


Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci


Objekt: Budowa zlacza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Proj. złącze kablowe nn-0,4kV
typu P1-Rs/LZV/LZR/F
(wg odrębnego opracowania tj. OBI/46/2402480)



Proj. linia kablowa nn-0,4kV
(wg odrębnego opracowania tj. OBI/46/2402480)

Proj. złącze kablowe nn-0,4kV
typu P1-Rs/LZV/LZR/F
Z4610182 (60116-01)



Proj. i zarząd najdalszy punkt sieci;
AU% obl. = 4,18% < AU% dop. = 10,00%
WARUNEK SPEŁNIONY
I_{zw} = 468A > I_a = 160A
WARUNEK SWZ SPEŁNIONY

UKŁAD SIECI - TN-C

Ochrona od porażen - samoczynne wyłączenie zasilania

KJ02229/25
WP nr P/25/001835 z dn. 23.01.2025 r.
Oświadczenie nr 8016
ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

OBIEKT: OBI/46/250513

PROJEKT: PROJEKT

Budowa złącza kablowego nn-0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV do dz. nr 138/1 w m-ci

Żuki gm. Turek

Jedn. ewid.: 302708, 2 Turek, obręb: 0022 Żuki

Schemat jednokreskowy

RYSEK: DAWIDA

04-2025

10-2025

E-03

1/1

152/CON_BP_SEE2025 792