

Numer P/22/071225	Miejscowość Płock	Data 02-12-2024
-------------------	-------------------	-----------------

AKTUALIZACJA nr 2
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA z dnia 19-01-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, dokonuje zmiany Warunków Przyłączenia Nr P/22/071225 w punktach nr 3, 7,2,2, 11 które otrzymują następujące brzmienie:

3. Moc przyłączeniowa: **Moc przyłączeniowa wytwórcza 999,38 kW,**
Moc potrzeb własnych: 10 kW
Moc maksymalna 999,38 kW
Jetion Solar JTSSSt(B)575 – 2808 szt.
ograniczone mocowo w sposób sprzętowy do wartości równej 999,38 kW

- 7.2.2. Wypożyczenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane.:
a) przekształtniki zgodnie zastosować zgodnie z wnioskiem o mocy 330 kW – Huawei SUN2000-330KTL-H1,

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Ilość sztuk
Jetion Solar JTSSSt(B)575	0,04	0,575	2808
Huawei SUN2000-330KTL-H1	0,8	330	5

Niniejsza aktualizacja numer 2 warunków przyłączenia z dnia **08-05-2023** roku zastępuje dotychczasowe warunki przyłączenia numer P/22/071225 z dnia **19-01-2023** roku wraz z aktualizacją numer 1 warunków przyłączenia z dnia **08-05-2023** roku w punkcie nr 3, 7.2.2, 11. Pozostałe punkty Warunków Przyłączenia Nr P/22/071225 pozostają bez zmian.

Kierownik
Wydział Przyłączeń i Rozwoju

Łukasz Petera

Asakowski Jacek
OPRACOWAŁ
tel. 24 36 88 385

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

