



Stacja nr S6-00673 Księży Dwór II, typ stacji: STSa 20/250, moc transformatora SN/nN: 100kVA,

Ist. obwód nn: YAKXS 4x120 mm² – ok. 510 m,

Zakres prac:

- dokonać wcinki w istniejącą linię kablową nn kablem typu min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – łączna długość trasy ok. 5 m (2 x 2,5 m),
- zbudować złącze kablowo-pomiarowe nn sugerowany typ P1-Rs/LZV/F- 1 szt. przy granicy nieruchomości,

WP: P/25/093294, Księży Dwór, gm. Działdowo, dz. nr: 14/50.

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski

