



Stacja nr S6-01935 Burkat IV typ stacji: STSRu 20/250, moc transformatora: 160 kVA,

Ist. obwód nn do miejsca przyłączenia: YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> – ok. 260 m,

Zakres prac:

- dokonać wcinki w istniejącą linię kablową nn kablem typu NA2XY (YAKXS) 4x150 mm<sup>2</sup> – łączna długość trasy ok. 30 m (2 x 15 m),
- zbudować złącze kablowo-pomiarowe nn sugerowany typ KRSN-0/4R-NH2/R-NH00/F+P2/F - 1 szt. przy granicy nieruchomości

WP: P/25/060630, Burkat, gm. Działdowo, dz. nr: 60/4.

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski

