

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej

Przebudowa przyłącza kablowego SN-15kV oraz wyposażenie abonenckiej stacji transformatorowej dla zasilania kotłowni na dz. nr 378.

Tczew, ul. Rokicka, dz. nr 378; [obręb 0005], gm. Tczew

P/24/059868 z dnia 14.10.2024

Prace PPN: —

Czas wyłączenia:

8900h

Liczba niezasilonych odbiorców:

Wszyscy mieszkańcy

Liczba zastosowanych agregatów:

1

Obiekt zasilony agregatem:

T331361 Tczew Rokicka III AB

Moc zastosowanych agregatów:

630 kVA

Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia, itp.):

- Przetworzenie
- otopienie
- podłączenie agregatu

T 5126 odcinek Tczew odcinek w 2
odcinek Tczew w 5561

Tomasz Hofman

Imię i Nazwisko

22.12.25

Data

Inżynier ds. Linii Elektroenergetycznych

Tomasz Hofman