

Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego nn-0,4kV obwód 700 stacji T-2878

Dokumentacja : Budowa linii kablowej nn

L.p.	Odcinek	Typ kabla			Układanie kabla																																		
		YAKXS 4*240 (m)	YAKXS 4*120 (m)	YAKXS 4*35 (m)	Przepych pod drogą SRSØ110 (m)	Przepych pod drogą SRSØ160 (m)	w ziemi (m)	przewiert sterowany SRSØ160 (m)	na słupie	AROT BE Ø110	DVK Ø110 (m)	DVK Ø160 (m)	BE75	w złączu kablowym (m)	Zestaw Uszczelniający do rur DVK Ø 110	Folia kablowa niebieska (m)	Mufa kablowa nn (1 kpl.) typu SRN4*70-120 Z120	rozłącznik NSL- E3 NH2	Złącze kablowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	Szafa pomiarowa P3-Rs/LZV/F	Szafa pomiarowa P1-Rs/LZV/F	Złącze kablowe KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F	Oznaczniki kabla	Wkładka WT00 40A/gF	Wkładka WT00 63A/gF	Wkładka WT00 80A/gF	Wkładka WTNH1 160A/gF	Wkładka WTNH2 315A/gG	Wkładka WTNH2 200A/gG	Zwierka WT2 400A	ETIMAT T 3P 25A	ETIMAT T 3P 20A	ETIMAT T 3P 40A	Bednarka ocynkowana FeZn25*4	Palczatka AK 4 35-150 na kabel	Palczatka AK 4 95-300 na kabel	zabruki(kostka betonowa)		
1	wymiana ZK3 na KRSN																																						
2	od proj KRSN-00 do proj P3		40				26				10			4	4	34			0	1			6			3					3	1	1	1	40	1		10	
3																																							
4	Razem	0	40	0	0	0	26	0	0	0	10	0	0	4	4	34	0	0	0	1	0	1	6	3	3	3	0	0	0	12	1	1	1	40	3	0	10		