

Podstawowy zakres usługi eksploatacji stacji abonenckiej SN 30kV Żuki i Przykona w tym
zakres PV Grvf

Zakres obowiązków

- Czynności łączeniowej na stacjach (zdalne i lokalne);
- Wsparcie w nadzorze nad funkcjonalnością ruchową obiektu FW Przykona – wykorzystanie zdalnego dostępu do nadrzędnego systemu nadzoru i sterowania FW Przykona – SCADA .
Uwaga : zdalny dostęp do obiektów EW powinny uwzględniać wymóg stosowania zabezpieczeń zgodnych z polityką bezpieczeństwa w Grupie Energa i rozwiązań stosowanych w Energa Wytwarzanie.
- 24 godzinny zdalny/lokalny nadzór nad stacjami (w tym zapewnienie otrzymywania stałych powiadomień o rzeczywistym stanie technicznym monitorowanych obiektów) ich funkcjonalnością wraz z wykonywaniem poleceń Dyspozycji ruchu EOP i/lub Dyspozycji Ruchu EW w tym ;
 - Ciągły kontakt ze służbami dyspozytorskimi Centralnej Dyspozycji Mocy Energa Operator (CDM) włączając w to dyżury domowe;
 - Stały monitoring nad funkcjonalnością zdalnego systemu nadzoru i sterowania stacją RSN (Rozdzielnia średniego napięcia 30kV) (SCADA) Uwaga : zdalny dostęp do obiektów EW powinny uwzględniać wymóg stosowania zabezpieczeń zgodnych z polityką bezpieczeństwa w Grupie Energa i rozwiązań stosowanych w Energa Wytwarzanie.
 - W przypadku stanów awaryjnych gotowość do przybycia na stację (w czasie nie dłuższym jak 1 godziny) oraz wstępnego określenia rodzaju awarii i zagrożenia. Eliminacja zagrożenia jeżeli to możliwe poprzez odpowiednie czynności eksploatacyjne bez wyłączenia urządzenia , wyłączenia jeżeli okaże się to konieczne. (Wszelkie zdarzenia wymagają niezwłocznego powiadomienia osoby wyznaczonej przez Wytwarzanie – na warunkach ustalonych przez Strony)
 - Wykonanie wszelkich działań ruchowych realizowane w sposób zdalny w czasie nie dłuższym jak 15 min od momentu zgłoszenia/pojawienia się takiej potrzeby
 - Kontrola układów pomiarowych rozliczeniowych, dokonywanie odczytów lokalnych jeżeli to będzie konieczne (w przypadku braku łączności, awarii układów odczytu zdalnego)
 - W przypadku realizacji wszelkich działań w tym : własnych lub przy wykorzystaniu firm trzecich nadzór i koordynacja prac w tym wypisanie polecenia, dopuszczenie do pracy i nadzór zgodnie z warunkami organizacji bezpiecznej pracy funkcjonującymi w Energa Wytwarzanie

- Dokonywanie oględzin urządzeń stacji zgodnie z instrukcjami eksploatacji lub w oparciu o ustalenia pomiędzy Stronami w terminie nie rzadszym jak raz w tygodniu.
- Wykonywanie czynności eksploatacyjnych wynikających z instrukcji eksploatacji stacji.
- Miesięczne raportowanie z przebiegu prowadzonej usługi w tym : czas i zakres prowadzonych przeglądów/oględzin wraz z wynikiem końcowym i opinią o stanie technicznym urządzeń, czas i zakres podejmowanych interwencji i wszelkich istotnych działań wpływających na przebieg utrzymania i eksploatacji obiektu.
- Wykonawca zobowiązany jest wszelkie działania planowane na obiekcie uzgadniać z przedstawicielem wskazanym przez Zamawiającego

Lokalizacja :

FW Przykona 62 - 731 Przykona pow. turecki

FW 9szt TW Vestas V126 / 3,45MW

Wymagania dodatkowe :

1. Nie dopuszcza się podwykonawców zadania objętego zakresem przedstawionym jw.
2. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami, instrukcjami i wymaganiami BHP oraz IRiESD, dokumentacją techniczno-ruchową i eksploatacyjną urządzeń.
3. Wszystkie urządzenia pomiarowo-kontrolne wykorzystane w realizacji niniejszego zadania powinny posiadać aktualne certyfikaty/świadectwa legalizacji uprawniające do ich wykorzystania. Wykonawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w trakcie realizacji prac wszystkich ww. aktualnych dokumentów.

Pozostałe kryteria

1. Wykonawca przy wykorzystaniu dostępu teleinformatycznego musi dostosować się do warunków polityki cyberbezpieczeństwa obowiązującej w Spółce EW.