


Zespół zawiera aparaturę pomocniczą wyłączników HVX dla napięcia sterowniczego 110V DC:

- Silnik zbrojenia napędu M1:110V DC – 20szt
- Cewka załączająca F2: 110V DC – 20 szt.
- Dwie cewki wyłączające F11, F12: 110V DC – 40 szt.
- Napęd zasobnikowy sprężynowy ze zbrojeniem elektr.: FK2-02: 110V DC – 20 szt.
- przekaźnik antypompujący K01: 110VDC – 20 szt.

Jest to dla poniższej liczby i rodzajów wyłączników:

- HVX 12-25-20-275 – 3 szt.
- HVX 12-25-06-E210 – 15 szt.
- HVX 12-25-12-E210 – 2 szt.

Uwzględniony ma być demontaż aparatury w w/w wyłącznikach na napięcie 220VDC i montaż urządzeń na napięcie 110VDC w miejsce zdemontowanych.

Główny Specjalista ds. Handlowych
Wydział Sprzedaży
i Dział Utrzymania Klienta

Andrzej Malinowski