


ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku, RD 32

UL. MORSKA 118C, 81-225 GDYNIA

WYTYCZNE PROGRAMOWE

**INICJATYWA POPRAWY SAIDI SAIFI - BUDOWA
POWIĄZANIA KABLOWEGO SN POMIĘDZY STACJAMI
SN/NN T-4109 ŚLISKA SOKÓŁKA A T-4223 JOACHIMCZYKA
/**

NR WYT.: **87/0/2026/32MZE**NR ZAD. INWEST.: **Capex, dział B**OPRACOWANO W: **DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ, 32MZE**OPRACOWAŁ: **KOCHMAN KRZYSZTOF**Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Krzysztof KochmanSPRAWDZIŁ: **KLEIN ROBERT**.....
Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

.....
Robert KleinKierownik
Biura Zarządzania Usługami

ZATWIERDZIŁ:Dariusz Lewandczyk....

Data: 20.02.2026

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	2
2.	Przedmiot opracowania	2
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	2
4.	Stan istniejący	2
5.	Stan planowany / zakres prac	3
6.	Rzeczowy zakres prac	3
7.	Wymagania dodatkowe	3
8.	Informacje dodatkowe	4
9.	Spis załączników	4

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje budowę powiązania kablowego SN pomiędzy stacjami SN/nn T-4109 Śliska Sokółka a T-4223 Joachimczyka I.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Gdynia ul. Joachima Joachimczyka, Leona Staniszewskiego

4. Stan istniejący

Stacja T-4223 Joachimczyka I pracuje na promieniu, stacja T-4109 Śliska Sokółka jest końcową stacją ciągu liniowego zasilanego z GPZ Chwarzno pole 15. Cały ciąg składający się z 4 stacji SN/nn pracuje na promieniu. W obu stacjach znajdują się pola rezerwowe w rozdz. SN-15kV.

T-4109 Śliska Sokółka

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok produkcji rozdzielnic	2010r.	
Typ rozdzielnic	RM6 IDI	
Pole rezerwowe	Nr 3	

T-4223 Joachimczyka I

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok produkcji rozdzielnic	2015r.	
Typ rozdzielnic	XIRIA TKKT	
Pole rezerwowe	Nr 2	

5. Stan planowany / zakres prac

1. Wykonanie projektu powiązania kablowego SN pomiędzy stacjami SN/nn T-4109 Śliska Sokółka a T-4223 Joachimczyka I;
2. Położenie nowego kabla SN pomiędzy stacjami;
3. W stacjach T-4109 Śliska Sokółka a T-4223 Joachimczyka I wykonać głowice kablowe na nowoprojektowanym kablu SN.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Projekt	Szt.	1
2.	Ułożenie kabla SN	m	300
3.	Wykonanie głowic kablowych SN	Kpl.	2
4.			
5.			
6.			
7.			

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegółowe w zakresie dokumentacji projektowej, które nie są ujęte w dokumentacji przetargowej/umowie:

- Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji projektowej.
- Należy przeprowadzić inwentaryzację sieci w terenie w celu weryfikacji stanu istniejącego sieci, który może ulec zmianie.

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii **ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdyni ul. Morska 118C 81-225**, która następnie zostanie przekierowana do **Działu Dokumentacji Energetycznej, 32 MMD**

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

Punkty wytycznych	Komórki organizacyjne EOP		
	Centrala	Oddział Gdańsk	RD 32
Pkt. 5			Dział Dokumentacji Energetycznej, 32 MMD

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

2) Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Autor wytycznych, po analizie sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyła stosowny wniosek o odstępstwo od standardów technicznych do właściwego Przewodniczącego Zespołu Technicznego działającego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

3) Parametry zwarciovowe

- Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej uzgodnić w Dziale Dokumentacji Energetycznej, 32 MMD

9. Spis załączników

1. Mapa z proponowaną trasą kabla
2. Zdjęcia rozd. SN



