

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/OBM: 0B1/32/24 00673

1) Nazwa i adres obiektu Wąbrzeźno, ul. Akacjowa, dz. 55/25, 55/26, 55/27 obr. 0005.

2) **Dotyczy tylko robót na nN:**

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.

2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐SPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

I. **Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:**

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐SPNS ☒

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☒ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość 1 moc 400 kVA

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców *:

- ilość wyłączeń: 1

- czas wyłączeń: 8h

5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na 1 dni roboczych.

6. Uwagi:

Agregat ST BUKOWA

Sporządził
Pracownik MZE:
10.03.2025Zatwierdził:
Kierownik MZEKierownik
Dział Zarządzania Eksploatacją

Michał Łuszczewski

- Dotyczy sytuacji szczególnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnic nN