

Załącznik do wniosku zakupowego - zapotrzebowania.

Przebudowa linii 0,4kV w miejscowości Grzmiąca, gmina wiejska. Linia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Grzmiąca Bobolicka numer 41109 obwód nr 5 - OBMBS/54/23023.

Rodzaj robót	Charakterystyka prac	wymagane uprawnienia w RKW do realizacji zadania TAK/NIE*
Roboty elektroenergetyczne	sieci nN kablowe	NIE
	sieci nN napowietrzne	TAK
	sieci SN kablowe	NIE
	sieci SN napowietrzne	NIE
	sieci nN w technologii PPN	TAK
	stacje transformatorowe SN/nN	NIE
	linie i aparatura WN	NIE
Roboty telekomunikacyjne	linie światłowodowe kablowe	NIE
	linie światłowodowe na liniach napowietrznych	NIE

Opracował: Andrzej Kuniszewski

* - należy określić wszystkie niezbędne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.