



Przyłącze kablowe poprzez dobudowę szafki pomiarowej do ist. ZK

Stacja T762133 Działowo Przemysłowa Tartak, ist. transformator 63 kVA

Ist. linia do miejsca przyłączenia: YAKXS 4x120mm² - 62m, 4xAL50mm²- 125m, YAKXS 4x120- 89m

Zakres prac:

- w stacji napowietrznej SN/nn dokonać wymiany transformatora na jednostkę 100kVA
- na działce nr 58/17 wybudować szafkę pomiarową typu: P1-Rs/LZV/F – 1 szt.
- zasilanie wykonać poprzez wycofanie kabla z ist. ZK Z7601390 zlokalizowanego przy granicy działek 58/17, 58/16,
- pomiędzy ist. ZK oraz projektowaną szafką pomiarową wybudować przyłącze kablowe YAKXS 4x35 mm² – 3 m
- w rozłączniku Rs projektowanej szafki pom. zabudować wkładki WT-00/gG 40A
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/26/015862- 16,5 KW, Przyłącze do: Lidzbark, gmina Lidzbark, Nr działki: 58/17

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

