



Stacja nr S6-00303 Szydłówek I, typ stacji: STSa 20/250, moc transformatora SN/nN: 160 kVA,

Ist. obwód: AsXSn 4x70 mm² – ok. 160 m, YAKXS 4x120mm² – ok. 250 m,

Zakres prac:

- dokonać wcinki w istniejącą linię kablową nn typu YAKXS 4x120 mm² poprzez zabudowę złącza kablowo-pomiarowego nn typu KRSN-00/4R-NH2/R-NH00/F+P2/F przy granicy nieruchomości nr 294/1,
- w w/w złączu w rozłączniku skrzynkowym zabudować wkładki topikowe typu 3 x WT-00/gG 32A oraz dodatkowo zabudować zabezpieczenia limitujące moc typu 3 x ETIMAT T 25A 1p,

WP: P/25/021860, Szydłówek, gm. Szydłowo, Nr działki: 294/1,

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski

