

Kartuzy, 14.04.2026 r.

UZGODNIENIE nr 2026/03/06650/35MMD

Jednostka projektowa:	ELVERSO
Temat projektu:	Budowa linii kablowych SN, słupowej stacji trafo SN/nN i przyłącza kablowego nN 0,4 kV (stacja ładowania pojazdów). Borcz dz. nr 158
Warunki/Wytyczne:	B/25/020207; B/25/015062; P/25/006610/2
Nr zadania inwest.:	OBI/35/2502959
Numer ekspl.:	1. Proj. rozł. nr 353557. 2. Proj. LKSN nr S358780. 2. Proj. stacja T352698 Borcz Cztery Pory Roku. -
Załączniki:	1. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg - -

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzić do stanu niegorszego aniżeli był przed ich rozpoczęciem.
2. Po wykonaniu robót budowlanych należy dostarczyć do Energa-Operator SA dokumentację powykonawczą wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacją o zgodności
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robót budowlanych.
4. Stosować oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych.
5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych, określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.
6. W przypadku demontażu sieci Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku jednocześnie wyraża zgodę na demontaż linii elektroenergetycznych SN i nn w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.
7. Harmonogram przełączeń sieci i zpotrzebowania na pracę agregatów w załączniku.

-

-

Sprawę prowadzi:Michał Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
- 2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
- 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Prawnne uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie pełnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczeń ADO wynikających z przepisów prawa.
- 4) Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oświadczenia woli i ustanowienia pełnomocnictwa.
- 5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 - a. Uprawnione organy instytucje publiczne
 - b. Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
 - c. Podmioty dostarczające korespondencję,
 - d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
 - e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
 - f. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
 - g. Podmioty świadczące usługi informatyczne.

ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

- 6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili ustania pełnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 7) Informujemy o przysługującym prawie do:
 - a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 - b. sprostowania swoich danych osobowych,
 - c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 - d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania i nie zachodzą przesłanki wyłączające, wynikające z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

- 8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

HARMONOGRAM PRZELĄCZEŃ SIECI I ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACĘ AGREGATÓW

Dotyczy: Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV T352698
Borcz Cztery Pory Roku , linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV
oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania stacji ładowania
pojazdów elektrycznych na działce nr 158

**Nr postępowania ZN,
WP,OBM, OBI**

OBI/35/2502959

Lokalizacja:

BORCZ gm. Somonino dz. nr 158

**Stacja transf.:
nr linii**

088700 Egiertowo

Miejsce wyłączenia

w linii SN nr 088700 Egiertowo linia główna otwarte łączniki SN nr
350357 oraz 8840

**miejsce przyłączenia
linia SN nr**

linia SN nr 088700 Egiertowo linia główna stanowisko nr 134

**Ilość stacji objętych
wyłączeniem:**

6

**Ilość i moc agregatów
pracujących podczas
wyłączenia:**

1x agregat 250 KVA

3x agregat 160 KVA

**Miejsce usytuowania
agregatów:**

T352306 Borcz Szkoła

T-80040 Borcz Działki Za Stacją Benzynową

T-7988 Borcz Szosa

T-80198 Borcz Pod Lasem

**Planowany czas
trwania wyłączenia:**

maksymalny czas wyłączenia po stronie SN 6 godzin

Informacje dodatkowe:

termin wyłączenia uzgodnić z właścicielem stacji abonenckiej
T-7758 Borcz OKTAN

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

Edward Styn

Opracował:
Edward Styn