


UWAGI:

- Ochrona od porażenia - samoczynne wyłączenie zasilania
- Układ sieci TN-C
- Aparaturę przystosowaną do plombowania oznaczono (*)
- Stosować kłódki i zamki według systemu Master-Key
- część kablową złącza (z wyjątkiem części pomiarowej) w uchwytach do zakładania kłódek.

KP PROJEKT S.C. Karolina Landowska, Paweł Narloch ul. Moniuszki 7/8, 83-400 Kościerzyna, NIP 591-171-89-63		
Projektował: mgr inż. Rafał Gruchala-Węsierski Upr. nr POM/0169/PWBE/17, specjalność: instalacyjna		Data: 01.2026
Opracował: Paweł Narloch		Data: 01.2026
Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku		OBI/33/250538
Temat: Przyłącze kablowe nn 0,4kV w celu zasilenia działki nr 12/435		
Lokalizacja: jednostka ewidencyjna: Pruszcz Gdański [220404_2]; obręb: Straszyn [0016]; działki nr: 12/178, 12/192		
Tytuł: SCHEMAT ZASILANIA		Rys. E02