



Stacja nr S6-01362 Księży Dwór III, typ stacji STSa 20/100, moc transformatora SN/nN: 100 kVA,

Długość obwodu: AL 4x35 mm² – ok. 177m,

Zakres prac:

- na istniejącym stanowisku słupowym linii napowietrznej nn zabudować słupowy rozłącznik bezpiecznikowy- 1 szt.
- od istniejącego stanowiska słupowego wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² - długość trasy ok. 80 m,
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn typu P2-Rs/LZV/F - 1 szt. w granicy dz. nr 18/19, 18/17 z dostępem od strony drogi,

WP: P/26/010374 – 17 kW, Księży Dwór, gmina Działdowo, Nr działki: 18/19,

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

