



Budowa przyłącza kablowego wraz z szafką pomiarową

Przyłącze kablowe od stanowiska linii napowietrznej nn
 Stacja T761928 Mława Wysoka, ist. transformator 630 kVA
 Ist. linia nap. do miejsca przyłączenia: YAKXS 4x120 mm² – 110 m + AsXSn 4x70 mm² – 180 m.
 Zakres prac:
 - od stanowiska linii napowietrznej wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm² - około 30 m
 - zabudować złącze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F - 1 szt. przy granicy działki.
 - uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP
 WP: P/26/020037, Przyłącze do: Mława, gmina Mława, Nr działki: 2149/37
 Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński

