



Stacja S6-01098 Strzegowo XVIII, typ stacji: STSa 20/250, moc transformatora: 250 kVA

Ist. obwód nn: YAKY/YAKXS 4x120 mm² – ok. 390 m,

Zakres prac:

- dokonać wcinki w istniejącą linię kablową nn kablem typu NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – łączna długość trasy ok. 30 m (2 x 15 m),
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn typu KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F + P2/F - 1 szt. przy granicy dz. nr 79,

WP: P/24/013713, Strzegowo, gm. Strzegowo, Nr działki: 79,

Załącznik graficzny opracował: Rafał Szklarski

