





megaMUZ-2	MultiMUZ	multiMUZ	multiMUZ	multiMUZ	multiMUZ	multiMUZ	multiMUZ	multiMUZ	multiMUZ	multiMUZ
LUBIESZYN lk.nr 609301	REZERWA	BETONIARNIA lk.nr 609601	TRANSFORMATOR 110/15 kV NR 1	POMIAR NAPIĘCIA NR 1	ŁĄCZNIK SZYN	POMIAR NAPIĘCIA NR 2	TRANSFORMATOR 110/15 kV NR 2	NOWY WIEC lk.nr 603102	KAMIEROWO lk.nr 609801	HEIZTECHNIK lk.nr 609901



DĘBOWA lk.nr 608701	ZK-SN SKARSZEWY GÓRNA T342145 lk. S345402	REZERWA	REZERWA	POTRZEBY WŁASNE NR 1	REZERWA	KOŹMIN lk.nr 603201	GODZISZEWO lk.nr 603035	SKARSZEWY FOL-PLAST T-61741 LK.S349700	REZERWA	POTRZEBY WŁASNE NR 2	REZERWA
multiMUZ	multiMUZ	multiMUZ	megaMUZ-2	multiMUZ		megaMUZ-2	MegaMUZ-2	multiMUZ	MegaMUZ-2	multiMUZ	kier. Bolesławowo



Energa
operator

Schemat
Rozdzielnia 15 kV
GPZ SKARSZEWY

Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku - Wydział Dokumentacji Energetycznej 3MMD

Zakres	Data	Imię i nazwisko	Podpis
Rysował	18.11.2024	Janusz Cieszyński	
Akceptacja	18.11.2024	Krzysztof Siewruk	

Inicjatywa poprawy SAIDI 07400 -16 - 603000 - koncepcja

