

77407018
P2-RS/LZV/LZR/F

dz. 4/27
Szafkę wyposażyć po wystąpieniu
właściciela działki o WP

dz. 4/29
Szafkę wyposażyć po wystąpieniu
właściciela działki o WP

77407030
P2-RS/LZV/LZR/F

dz. 4/24
Szafkę wyposażyć po wystąpieniu
właściciela działki o WP

dz. 4/25
Szafkę wyposażyć po wystąpieniu
właściciela działki o WP

pkt. 3
200A < 484A
 $I_w < I_{zw}$
590A > 484A
 $\Delta U = 5,316\% < 10\%$

77407031
P2-RS/LZV/LZR/F

dz. 4/26
P/25/062253
12,5kW
3 x ETIMAT-T 1p 25A
3 x WT-00/gG 40A



dz. 4/30
Szafkę wyposażyć po wystąpieniu
właściciela działki o WP

NA2XY 4x120SE
L = 138m/173m

77407029
P2-RS/LZV/LZR/F

dz. 4/31
Szafkę wyposażyć po wystąpieniu
właściciela działki o WP

dz. 4/33
Szafkę wyposażyć po wystąpieniu
właściciela działki o WP



Pracownia projektowa:	AB Projekt Mateusz Włochowski	Nazwa i adres obiektu:	Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafkami pomiarowymi dla zasilania dz. 4/xx w msc. Sendeń Mały, gm. Łąck
Inwestor:	ENERGA-OPERATOR SA		
Tytuł rysunku:	Schemat sieci - PJ04237/25		
Projektant:	Jacek Chrobociński	System projektanta:	
Nr. uz.	MAZ/0686/PBE/18	Sprawdzający (weryfikujący):	
Podpis:		Nr. uz.	
Data:	2.2028	Podpis:	
		Data:	
			E-02