Nr Pola	Pole nr 2	Pole nr 3	Pole nr 4
Nazwa Pola	Linia 110 kV Mława	Łącznik Szyn	Linia 110 kV Nidzica
Zabezpiecz.	MICOM P543 t(x) △< MICOM P433 t(x) Z < MICOM P139 t t t sterownik Ip> I> I>> pola	ZS+LRW 110 kV	MICOM P543 t(x) △< MICOM P433 t(x) Z < MICOM P139 t t t sterownik Ip> I> I>> pola



Nr Pola	Pole nr 1	Pole nr 5
Nazwa Pola	GPO Januszkowo	Transformator 110/15 kV TR2
Zabezpiecz.	ZS+LRW 110 kV	Q Q V % △I t t t sterownik Ip> I> I>> pola t ZS LRW t Reg.

Opracował: mrg inż. Grzegorz Ramus - 05.2023

7MMPR