



Przyłącze kablowe od stanowiska linii napowietrznej nn  
Stacja T762068 Mława Marszałkowska I, ist. transformator 630 kVA  
Ist. linia nap. do miejsca przyłączenia: YAKXS 4x240 – 260 + AsXS<sub>n</sub> 4x70 mm<sup>2</sup> – 160 m.

Zakres prac:

- od stanowiska linii napowietrznej wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm<sup>2</sup> - około 20 m
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F - 1 szt. przy granicy działki z dostępem od strony drogi.
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/23/073082, Przyłącze do: Jasiony, nr działki 249/1, gm. Lubowidz

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński



