



Linia kablowa od złącza kablowego nn

Stacja S6-1944 Mława LOK, transformator 250 kVA

Obwód nn do miejsca przyłączenia: YAKXS 4x120 mm² – 430 m

Zakres prac:

- od ZK nr Z7605905 wybudować linię kablową typu NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – długość ok. 300 m

- przy granicy zasilanych działek zabudować złącza kablowo-pomiarowe – 4 szt.

- ~ przy granicy działek 56/27 i 56/29 zabudować złącze umożliwiające budowę odgałęzienia YAKXS 4x35 mm² w kierunku dz. 56/22 i 56/21

- ~ przy granicy działki 58/25 zabudować złącze umożliwiające budowę odgałęzienia YAKXS 4x120 mm² w kierunku dz. 56/20 i 56/19

- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/24/018005, WBS: B/24/020037, Przyłączyć do: Mława, nr działki 58/28, 58/26, 58/25, 58/27, 58/29, 58/23, 58/31, gm. Mława

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński

