

zaplów. wym.
Stup u innych
zadaniu

sl. nr 34/RN-10

istn. linia AsXSn 4x70
długość 730m
linia obwodu [01]

istn. linia AsXSn 4x50
długość 25m
linia obwodu [01]

obw. [01]
kier. "sl. nr 1
Srokowo"
WT 100A/gG

100kVA

stacja Siniec wieś; K-0260

istn. linia AsXSn 2x25 - ośw. uliczne

istn. linia AsXSn 2x25 - ośw. uliczne

proj. odgromniki
SE 30.450 Bz10

proj. uziom R510Ω

istn. linia YAKY 4x.....
- ośw. uliczne


BE 75 dl. 3m

DVK 110 dl. 12m

proj. złącze kablowo-pomiarowe
typu P1-Rs/LZV/LZR/F
opisać jako

26107807

dz. nr 78/1



proj. przyłącze kablowe YAKXS 4x120 dl. 76m

78

Przedmiot rysunku: Schemat połączeń projektowanej elektroenergetycznych
linii kablowych 0,4kV ze złączami

Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA

OBI / 61 /
2302535

OBIEKT: elektroenergetyczne przyłącze kablowe 0,4kV ze złączem - zasil. budynku na dz. nr 78/1

ADRES: Siniec Gmina Srokowo obręb 17 - Siniec dz. nr 309/2, 309/1, 312/1, 78/1

SKALA:

PROJEKTANT

Tomasz Boradyn

UPRAWN

WAM/0079/PWOWE/13

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

ELEKTR.

DATA:

01-2024

OPRACOWAŁ

UPRAWN

UPRAWN

PODPIS

PODPIS

NR RYS.

E-02

16