

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr OBI/OBM:

1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): " Budowa stacji Myśliwiec 16 ".

2) **Dotyczy tylko robót na nN:**

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.

2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☒

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☒

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość 2x moc 63 kVA

- ilość moc.....

- ilość 1x moc 250 kVA

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców *:

- ilość wyłączeń: 0

- czas wyłączeń: 0

5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się nadni roboczych.

6. Uwagi:

Agregaty na ST Myśliwiec 9 - 63 kVA; Myśliwiec 12 - 63 kVA
Myśliwiec 13 - 250 kVA - Czas pracy agregatów 1x 8h

Sporządził:

Pracownik MZE:

11.03.2024

Zatwierdził:

Kierownik

Dział Zarządzania Eksploatacją

Michał Łuszczewski

- Dotyczy sytuacji szczególnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnic nN